

Profil zadavatele

V Říčanech dne 14.11.2022
Reg. č.: VZ-467/22
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuháň“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

| | |
|-----------|---|
| 1. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | V soupisu prací SO 101.1 a v SO 102.1 je uvažováno u položky č.25 kód ozn. 574B31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 40MM a položky č.26 kód ozn. 574D55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM s použitím modifikovaného pojiva, ale ve vzorovém příčném řezu je uvažováno s nemodifikovaným pojivem. V ČSN 73 6121 tabulce E.1 je uvedeno u směsi ACO 8 pojivo pouze nemodifikované, proto se zhotovitel domnívá, že by mělo být použito nemodifikované pojivo na cyklostezce. Pokud bude použita nemodifikovaná směs ACO8 u obrusné vrstvy, měla by být použita i nemodifikovaná směs ve vrstvě ložné tj. ACL16. Žádáme zadavatele o sjednocení zadávací dokumentace (soupis prací, vzorový řez, technická zpráva), které bude spočívat v upřesnění použití asfaltového pojiva u položek č. 25 a č. 26. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: |

Ve vzorovém příčném řezu není asfaltové pojivo specifikováno u ACO 8+ ani ACO 16+, v technické zprávě je uvedeno modifikované pojivo stejně jako v soupisu prací. Zadavatel se proto domnívá, že projektová dokumentace je vzájemně v souladu. Uváděná tabulka E.1 v ČSN 73 6121 je doporučující a neřeší specifické podmínky této stavby. Zadavatel ponechává požadavek zadávací dokumentace beze změny.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

.....

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace