



LEGENDA:

EPS	ústředna EPS
TABLO	tablo obsluhy
OPPO	obslužné pole
KTPO	klíčový trezor
AKU	akumulátor 12V
HL	tláčátkový hlásič
OT	multisenzorový hlásič
SI	vnitřní siréna
SI-M	vnější siréna s majákem
ROZ	rozvaděč 230VAC

ZNAČENÍ HLÁSIČŮ:

— číslo hlásičové linky
 — pořadí prvku na lince
 1094

KABELOVÉ TRASY:

- K1 kabel sdělovací bezhal. 1x2x0,8 B2ca s1d1a1 bez funkčnosti – linka pro hlásiče
- K2 kabel sdělovací bezhal. 2x2x0,8 B2ca s1d1a1 a P90-R – pro tablo obsluhy
- K3 kabel sdělovací bezhal. 5x2x0,8 B2ca s1d1a1 a P90-R – pro KTPO a majáku
- K4 kabel silový bezhal. 2x1,5 B2ca s1d1a1 a P90-R – pro sirény, ext. napájení 24VDC
- K5 kabel zemní sdělovací 3x4x0,8 stíněný, podélně vodotěsný – ke KTPO a majáku
- K6 kabel silový bezhalogenový 3x1,5 B2ca s1d1a1 a P90-R – napájení 230VAC

Kabely bez zaručené funkčnosti budou uloženy do bezhalogenových plastových lišt vedenými po povrchu.

Kabely se zaručenou funkčností budou uloženy v požárně odolné trase – na přičhytkách, včetně hmoždinek a šroubů pro požárně odolné trasy. Kotvení po 30–ti cm.

Kabel zemní bude veden venkem v zemním výkopu min.600mm pod povrchem a uložen v ochranné trubce. Do výkopu bude umístěna ochranná výstražná fólie.

00	09/2022	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Pavel Duchecěk	<i>PD</i>	EPS	3022-136
Revize	Datum	Stupeň projektu – předmět revize	Vypracoval	Podpis	Zařízení	Eviden. číslo

	Akce:	Domov Velvary	Revize:	00
	Objednatel:	Domov Velvary, poskyt. soc. sl., Petra Bezruče 484, Velvary	Evidenční číslo:	3022-136
	Investor:	Domov Velvary, poskyt. soc. sl., Petra Bezruče 484, Velvary	Číslo výkresu:	2
	Obsah:	Půdorys 2.NP / 1.PATRO		
Část:	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE			
Projektant:	Pavel Duchecěk	Měřítko:	1:100	
Kreslil:	Pavel Duchecěk	Formát:	5x A4	
Kategorie:	-			