

PONTEX spol. s r.o.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

Vaše žádost ze dne, značka:
16.02.2021
PX0936/2021/jca

Naše značka:
118210036
(z1611)

Vyřizuje:
Aleš Zahajský

dne:
06.05.2021

Věc: Cyklostezka Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe, 1.etapa

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona (z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018) a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Katastrální území: Litol [689556], Obec: Lysá nad Labem

Stavebník: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 002 394 02

Projektant: PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 407 634 39

Č. zakázky: 1728300; Datum: 10.2020

Předmětem předložené dokumentace je smíšená cyklostezka na levém břehu a pravém břehu Labe se šířkou 3,0m. Na levé straně mostu bude provedeno rozšíření chodníkové části mostu pomocí nově přivařených chodníkových konzol s instalovanými pochozími plechy včetně stříkané izolace. Pro osoby se zrakovým postižením je vodící linií spodní madlo mostního zábradlí a mimo most zvýšená obruba 0,06m nebo rozhraní asfaltového krytu a zatravnění. Rozšířený chodník na mostě bude vybaven ocelovým mostním zábradlím se svislou výplní na vnějším okraji. Na rampách cyklostezek jsou navržena zábradlí se svislou výplní výšky 1,30m. Cyklostezka je umístěna v extravilánu a je opatřena přír. vodící linií – Rozhraní asfaltového krytu a zatravnění. Dle technických požadavků musí být na úsecích s podélným sklonem větším než 5% a delších než 200m zřízena odpočívadla o minimální délce 1.5m, s jednostranným příčným sklonem maximálně 2%, u mostů smí být až 2,5%. Na Cyklostezce a mostě se však nevyskytují části s podélným sklonem nad 5% a délkou nad 200m. Na rozhraní mezi stezkou a silnicí bude osazen varovný pás.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství. K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu, že stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci či provedení díla odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy. Proti vydání stavebního povolení **nemáme námitek** za předpokladu, že realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY DELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT
118-

Aleš Zahajský, odborný konzultant

Adr. střediska: Šotnovská 580, 280 02 Kolín II
kontakty: 603 44 77 40, 331@email.cz



Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR