



POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5
TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
E-MAIL: pvl@pvl.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5
ČÍSLO ÚČTU : 31632051/0100

e.konecny@shb.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

DATUM

OP/2021/0042/Ke / 14.4.2021 PVL-29631/2021/240-Ka Ing. Lea Kaufmannová / 213 28.5.2021
Ing. J. Sedláček / 724373347, E. Honsová / 219

**VĚC: Rekonstrukce silnice II/113 v úseku Divišov – Bílkovice – Radošovice – Vlašim –
- I. stanovisko správce povodí a II. vyjádření účastníka řízení**

Obec: Divišov, Slověnice, Bílkovice, Radošovice, Ctiboř, Vlašim Kraj: Středočeský
K.ú.: Divišov u Benešova, Slověnice, Bílkovice, Radošovice u Vlašimi, Ctiboř, Vlašim
Vodoprávní úřad: Benešov, Vlašim Č.h.p.: 1-09-03-0880-0-00 ... 1-09-03-0700-0-00
Vodní útvar: DVL_0580 Chotýšanka od pramene po ústí do Blanice, DVL_0590 Blanice od
toku Slupský potok po ústí do toku Sázava, 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
- severní část

E-mailem ze dne 19.4.2021 jste nám v zastoupení investora záměru, kterým je Středočeský kraj, předložili se žádostí o stanovisko vámi vypracovanou DSP akce „II/113 Divišov - Vlašim“ z 01/2021, číslo zakázky 5/20089.

Předmětem záměru je rekonstrukce silnice II/113 mezi Divišovem a Vlašimí a to ve dvou úsecích o celkové délce 10,128 km.

1. úsek: Divišov – Slověnice – Bílkovice (provozní staničení km 43,132 – km 48,740). ZÚ je v místě napojení na související stavbu „Revitalizace náměstí v Divišově“ v ul. Vlašimská v Divišově. KÚ je v Bílkovicích, v místě pracovní spáry před mostem ev. č. 113-014 přes Divišovský potok. Délka 1. úseku je 5551,9 m.

2. úsek: Radošovice – Vlašim (provozní staničení km 50,890 – km 55,460) ZÚ je severně od Radošovic v extravilánu, v místě pracovní spáry, tj. cca 430 m před obcí, KÚ je v místě pracovní spáry u dopravní značky „Začátek/Konec obce“ Vlašim“. Délka 2. úseku je 4575,7 m.

V rámci rekonstrukce silnice budou provedeny tyto hlavní práce: frézování povrchu, recyklace za studena na místě, nový asfaltobetonový kryt, rekonstrukce chodníku v Divišově, oprava pokleslých okrajů vozovky, opravy připojení vozovek navazujících ploch, místních a účelových komunikací, sjezdů, opravu 7 betonových propustků formou pročištění, sanace stávajících betonových částí, odláždění jejich vtoku a výtoku, rektifikaci / výměnu, doplnění stávajících uličních vpustí, včetně přípojek, pročištění příkopů, zřízení chybějícího zatrubnění stávajících sjezdů na okolní ploch.

Silnice se v úsecích rekonstrukce dotýká odvodněním, popřípadě křížením, následujících vodních toků: Divišovský potok IDVT 10104208, Senecký potok IDVT



10252570, Radošovický potok IDVT 10257492 – správce státní podnik Lesy ČR a Chotýšanka IDVT 10100120, Lipinský potok IDVT 10253877 - ve správě státního podniku Povodí Vltavy. Stavbou bude dotčen pozemek p.č. 1046 v k.ú. Bílkovice ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Vltavy. Na uvedeném pozemku leží z části koryto vodního toku, z velké části na něm leží i silniční stavba. Na pozemku dojde k rekonstrukci krytu vozovky ve stávajícím šířkovém uspořádání.

Záměr se nachází ve vodních útvech povrchových vod DVL_0580 Chotýšanka od pramene po ústí do Blanice, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický dobrý a ekologický střední) a DVL_0590 Blanice od toku Slupský potok po ústí do toku Sázava, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický dobrý a ekologický střední). A ve vodním útvaru podzemních vod 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický nevyhovující a kvantitativní vyhovující).

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce silnice II/113 v úseku Divišov – Bílkovice – Radošovice - Vlašim“ za předpokladu splnění těchto podmínek a s těmito připomínkami:

1) Záměr bude projednán se státním podnikem Lesy ČR z hlediska odvodnění silnice a případných zásahů do toků tohoto správce -viz výše.

2) Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie. Zpracování havarijního plánu pro stavbu nepožadujeme, zajištění stavby je věcí zhotovitele a investora.

3) Odvodnění silnice bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám (erozi) na přilehlých pozemcích a následných recipientech.

4) Pozemky dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění stavby) budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání.

5) V místě souběhu vodního toku Chotýšanka a silnice č. II/113 před Bílkovicemi (na pozemku p.č. 1046 v k.ú. Bílkovice) velmi doporučujeme provést opevnění břehu vodního toku tak, aby byla ochráněna pata silničního tělesa před podemíláním. K tomu bude s velkou pravděpodobností postupem času docházet. Upozorňujeme, že dle § 52 vodního zákona, je věcí vlastníka stavby, aby tuto ochránil před nepříznivými účinky vod. Není povinností správce toku regulovat přirozené koryto vodního toku k ochraně staveb jiných vlastníků.



6) Propustek v km stavby 9,972 (u letiště Vlašim), bezprostředně navazuje na drobný vodní tok v naší správě - Lipinský potok IDVT 10253877, který je opevněn betonovou dlažbou. V případě opravy či zřízení nové dlažby v propustku či pod ním, bude tato plynule navázána na naše opevnění koryta toku.

7) Zařízení staveniště nebude umísťováno v aktivní zóně záplavového území Chotýšanky. Povodí Vltavy nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod na dané stavbě. Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy a vývoj srážkové situace. Zpracování povodňového plánu pro stavbu nevyžadujeme.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky od jeho vydání.

II. Jako správce Chotýšanky a Lipinského potoka a organizace s právem hospodařit k pozemku dotčenému stavbou p.č. 1046 v k.ú. Bílkovice, vydává Povodí Vltavy, státní podnik k dané věci jako účastník řízení následující

v y j á d ř e n í :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce silnice II/113 v úseku Divišov – Bílkovice – Radošovice - Vlašim“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

8) Budou splněny připomínky dané pod body 1 ÷ 7 v části I.

9) Zahájení a ukončení stavby nám bude včas oznámeno na naše pracoviště v Sázavě a to úsekovému technikovi, kterým je Ing. Jaroslav Sedláček, tel. 724373347, jaroslav.sedlacek@pvl.cz a budeme přizváni ke všem jednáním týkajícím se našich zájmů.

10) Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby na pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

2) Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, zákresem záboru do katastrální mapy-a to zábohem pro služebnost i případný odkup části pozemku, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (i služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), předpokládanou výměrou záborů v m2 s uvedením staveb a objektů na nich umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemku, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5 nebo na e-mailovou adresu „podatelna@pvl.cz“.

3) S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemku po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

Potvrzení situace/PD je možné od správce toku získat na základě či v rámci uzavírání smluvního vztahu.



Toto vyjádření není konečným návrhem na způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného majetku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat, zda a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro další užívání pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik.

Bez přílohy.

Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava

Co: spis, PS 7 Ing. Sedláček, PS1 pí. Honsová

