



ZÁPIS O VPUŠTĚNÍ PLYNU A ODVZDUŠNĚNÍ

Označení objektu : VOŠ a SPŠ Kutná Hora

Dodavatel plynu: Innogy

Provádějící organizace: VK INVESTING s.r.o. Jaroměř
č.opr. ITI H.K. č.o. 3888/6/08/PZ-III,VI,VII


Vpuštění plynu provedl: Radomír Vojtíšek – revizní technik

Důvod vpuštění plynu: Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny

Datum, hod. vpuštění plynu: 20.8.2019

Druh plynu : zemní

Po vpuštění plynu byla provedena zkouška těsnosti detektorem plynu GI -03 a částečně omydlením pěnotvorným roztokem.



.....
Podpis pracovníka provádějící
organizace a otisk razítka

.....
Jméno a podpis vlastníka
(resp.provozovatele) a uživatele
plynovodu a otisk razítka