

Naše č.j. :

ČKJP-do-14062019-1

Praha dne :

14.6.2019

Vyřizuje :

Ing. Michal Čermák

Tel :

603 801 400

**Vyšší odborná škola
Střední průmyslová škola
a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky
Masarykova 197
284 11 Kutná Hora**

Věc: Vyjádření zpracovatele PD na akci
„Rekonstrukce plynové kotelny – VOŠ a SPŠ Masarykova 197, Kutná Hora“

**Vyjádření, resp. stanovisko zpracovatele PD se týká trasy propojovacího potrubí
TV mezi kotelnou a objektem dílen.**

V původním návrhu a zadání dle PD byla navržena výměna potrubí dimenze DN100, které propojuje kotelnu se strojovnou vytápění v objektu dílen. V době zpracování nebyl znám skutečný fyzický stav potrubí v této trase.

V průběhu realizace provedl zhotovitel v rámci demontáže kontrolní řezy v trase na výše uvedeném potrubí a za přítomnosti zástupců zadavatele, projektanta a TDS byl zhodnocen jeho stav. Bylo konstatováno, že potrubí nejeví známky jakéhokoliv narušení, jeho stav je velmi dobrý a bude vyhovující i pro další využití.

Zúčastnění se tedy shodli na tom, že není nutné tuto původní trasu demontovat spolu s prováděním souvisejících zásahů do nedávno zrekonstruovaných částí v objektu, bude ponechána v úseku mezi kotelnou a strojovnou a bude napojena na nové části potrubí úseku v kotelně a ve strojovně, které se vedou dispozičně odlišně od původních tras. V přístupných částech trasy z dílen (kanál) budou na potrubí provedeny nové tepelné izolace.

Položky uvedené ve VV původní PD budou vyčísleny a uvedeny jako méněpráce a započteny do celkové bilance víceprací / méněprací, které se v průběhu realizace evidovaly.

S pozdravem



ČKJ Projekt, spol. s r.o. (1)
Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9
IČ 4528 0495, DIČ CZ-4528 0495

Ing. Michal Čermák
jednatel