Profil zadavatele

V Říčanech dne 16.12.2022
Reg. č.: VZ-430/22
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce „II/113 Divišov- Vlašim“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

3.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

V soupisu prací v objektu SO 101.1 je uvedena položka:

9	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	8.155,46
		8155.46=8 155,46 [A]		
		včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku		

V popisu položky není uvedená tloušťka sejmutí drnu a je zadána v m2 – uchazeč není bez tohoto údaje správně položku nacenit.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Je uvažována tl. 0,1 m. Hodnota je uvedena ve vzorovém příčném řezu a výkazu výměr, který je přílohou technické zprávy.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel[1]:

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **.....** do 09:00 hod
☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **.....** Kč bez DPH
☐ uveřejňuje v příloze

…….
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

[1] ☒ Zadavatel úkon realizoval
☐ Zadavatel úkon nerealizoval