

Profil zadavatele

V Říčanech dne 21.12.2022
Reg. č.: VZ-430/22
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 - 5 k veřejné zakázce „II/113 Divišov- Vlašim“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Žádáme zadavatele o uveřejnění části projektové dokumentace – Výkazu výměr SO 101.1 – Odvodnění, na který odkazují např. položky č. 33, 36, 42 , 47 ... Soupisu prací pro objekt 101.1
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Výkaz výměr SO 101.1 – Odvodnění, na který odkazují např. položky č. 33, 36, 42 , 47 ... Soupisu prací pro objekt 101.1 o výkazy jsou v příloze – týkají se SO 101.1 a SO 101.3
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Žádáme o uvedení požadované kruhové pevnosti SN plastového potrubí DN 300 a 400 mm pod sjezdy (položky č. 143 a 144 SO 101.1), které má být následně obetonováno. V TZ, vzorovém řezu ani v situaci tento údaj není uveden
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Požadovaná kruhové pevnosti SN plastového potrubí DN 300 a 400 mm pod sjezdy (položky č. 143 a 144 SO 101.1), které má být následně obetonováno o Potrubí SN 12

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze D101.1_6.1, D101.3_6.1

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval