

CHOTYS



BETON	OZNAČENÍ
PODKLADNÍ A SPÁDOVÝ BETON	C 12/15 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
VÝPLŇOVÝ BETON	C 12/15 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
DESKA NOSNÉ KONSTRUKCE	C 30/37 - XC4, XD3, XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ZÁKLADY OPĚR	C 25/30 - XC2, XF1 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
DŘÍKY OPĚR	C 30/37 - XC4, XD1, XF2 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3

DRUH	OZNAČENÍ	KRYTÍ
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B	MIN.40MM, JMEN.50MM
MATERIÁL ZÁBRADLÍ	S 235S	VIZ SKLADBA PK0

- VŠEKÉ PLOCHY BETONU VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY NÁTÉREM ALP-2xALN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
- VŠECHNY PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU PŘÍZNÁNY VLOŽENÍM LÍŠTY DO BEDNĚNÍ A PŘETĚSNĚNY DLE VL4-208.03
- VŠECHNY POHLEDOVÉ HRANY BETONU BUDOU ZKOSENY 15/15MM VLOŽENÍM TROJÚHELNÍKOVÉ LÍŠTY DO BEDNĚNÍ PRO ZNÍŽENÍ RIZIKA URAŽENÍ HRANY
- BEDNĚNÍ SKRYTÝCH PLOCH BUDE PROVEDENO Z HLADKÝCH VELKOPLOŠNÝCH BEDNÍČÍCH DESEK (KATEGORIE POVRCHU C DLE TPK 18)

-ASFALTOVÝ KOBEREK PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	TL.40mm
-SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF.EMULŽÍ	0.30kg/m ²
-ASFALTOVÝ KOBEREK PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACL 16 +	TL.70mm
-INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASF.EMULŽÍ PI-E	0.80kg/m ²
-STABILIZACE CEMENTEM SC 8/10	TL.130mm
-ŠTĚRKODRŤ ŠDa 0-32	TL.200mm
CELKEM	TL.440mm

CH	CHODNÍK	
-	DLAŽBA	TL.60mm
-	LOŽNÍ VRSTVA	TL.30mm
-	ŠTĚRKODRŤ 0/32	TL.200mm
-	CELKEM	TL.290mm


VOZOVKA NA MOSTĚ	
-ASFALTOVÝ KOBEREC PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +	TL.40mm
-SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF.EMULŽÍ	0.30kg/m ²
-OCHRANA IZOLACE Z ACO 11 +	TL.50mm
-HYDROIZOLACE NAIP S PEČETÍCÍ VRSTVOU	TL.10mm
CELKEM	TL.100mm

NUTNO POUZIT KOMPLETNI NATEROVY SYSTEM, NELZE KOMBINOVAT RÚZNE SYSTEMY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV

Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5

KSÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského kraje

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	20-06-030	HIP:	ING. JAN KOMANEC	 Praha 4, Bezová 1658, 147 00
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	jkm@pontex.cz	Ing. Jan Komanec	
	<i>Hvízdal</i>	Zodp. projektant:	ING. JAN VANER	
Tech. kontrola:	ING. TOMÁŠ HUMPAL	Vypracoval:	ING. JAN VANER	
	<i>Humpal</i>		<i>Jan Vaner</i>	

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje		Obec: Vitice	Kraj: Středočeský	
Akce:	III/10811 Vitice, most ev.č. 10811-1		Datum	Stupeň
			12/2021	PDPS
			Souprava	Č. přílohy
Část:	D.1.4 SO 201 MOST PŘES POTOK V OBCI VITICE			3
Příloha:	PODELNÝ ŘEZ			