



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

NE2D Projekt s.r.o.
Prokopa Holého 2007/11
43401 Most

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
--- / 12. 8. 2020

NAŠE ZNAČKA
PVL-55389/2020/240-HŠ

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Veronika Hašková / 292
veronika.haskova@pvl.cz
Mgr. David Drábek / 602 274 124

DATUM
14. 9. 2020

III/11447 – křižovatka s III/11447a - křižovatka s III/11438 - PD

- I. stanovisko správce povodí
- II. vyjádření správce toku

K.Ú: Neveklov, Zderadice

KRAJ: Středočeský

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: Benešov

Č.H.P.: 1-09-03-1710-0-00, 1-09-03-1620-0-00

ID VÚ: DVL_0700 Tloskovský potok od pramene po ústí do toku Janovický potok

DVL_0710 Janovický potok od pramene po ústí do toku Sázava

63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část

V zastoupení investora stavby, kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jste nám dne 12. 8. 2020 zaslali žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení akce „III/11447 – křižovatka s III/11447a - křižovatka s III/11438 - PD“. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jiří Nedvěd – NE2D Projekt s.r.o.

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávající silnice III/11447 v celkové délce 2282,75 m, bude provedena rekonstrukce komunikace, úprava krajnic, odvodnění, prohloubení silničních příkopů a sanace propustků. Stavba se nachází na pozemcích parc.č. 1281/1, 1282 k.ú. Neveklov a parc.č. 1571/1, 1517, 508, 445/2, 741/1, st. 45/2, 1369/2, 1370/1, 1370/5, 1370/6 a 1370/2 k.ú. Zderadice. Rekonstrukce propustků bude provedena ve staničení km 10,585; km 11,255 a km 11,755, nový propustek bude zřízen ve staničení km 12,675.

Rekonstruovaným propustkem ve staničení km 10,585 protéká drobný vodní tok (DVT) IDVT 12000521, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Stávající propustek o poloměru >1m bude vyčištěn, paty opěr budou dobetonovány. Vtok a výtok propustku bude dlážděn lomovým kamenem.

Rekonstruovaným propustkem ve staničení km 11,755 protéká drobný vodní tok IDVT 10263584, který je ve správě Lesů ČR, státní podnik.

Stavbou nebudou dotčeny pozemky ani stavby, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit.

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo vodních zdrojů.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0700 Tloskovský potok od pramene po ústí do toku Janovický potok, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý a ekologický stav jako střední stav, DVL_0710 Janovický potok od pramene po ústí do toku Sázava, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

a ekologický stav jako střední stav a ve vodním útvaru podzemních vod 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s umístěním a povolením stavby „III/11447 – křižovatka s III/11447a - křižovatka s III/11438 - PD“ za následujících podmínek:

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. K akci je zapotřebí souhlas příslušného vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona.
3. Záměr bude projednán se správcem DVT IDVT 10263584 – Lesy ČR, státní podnik.
4. Opevnění v korytě toku zůstane ve správě a majetku investora stavby, tzn. včetně povinnosti udržovat toto opevnění v řádném technickém stavu a opravovat je.
5. Po dobu stavby bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících místem stavby.

Souřadnice propustku na DVT IDVT 12000521 jsou dle Centrální evidence vodních toků následující: (S-JTSK) Y: 739072, X: 1084054.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce DVT IDVT 12000521 vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k dané věci jako účastník řízení následující

v y j á d ř e n í :

Souhlasíme s předloženým záměrem bez připomínek.

Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené chodem velkých vod. V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, budeme uplatňovat náhradu vzniklých škod.

**Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod**

Bez příloh.

Na vědomí: spis (PVL-12866/2020/SP), ZDV PS7 Drábek



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **409031_000755** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 18.09.2020 v 14:05:28. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 18.09.2020 12:30:48. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 51 12 B4**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Jan Goldbach, 025225, Povodí Vltavy, státní podnik**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 18.09.2020 v 14:05:28. Údaje o časovém razítku: datum a čas **15.09.2020 07:01:00**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 44**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Most 3**

Česká pošta, s.p. dne 18.09.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
ZUZANA JÁNOŠÍKOVÁ

Otisk úředního razítka:



132078740-110014-200918140459

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.