



# Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Ing. Klabo Ji

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

APIS, s.r.o.  
Veronika Pokorná  
Ohradní 24b  
140 00 Praha 4 - Michle

378/2020  
Pokorná  
5. 5. 2020

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2020/014860

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. V. Kadlecová/495 088 666  
S. Kratochvílová/326 324 294

HRADEC KRÁLOVÉ  
5.5.2020

## III/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice

Dne 1.4.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma APIS, s.r.o. ve stupni pro územní řízení s datem 10/2019. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 24427-2 za obcí Byšice. Řešený most převádí silnici přes vodní tok Košátecký potok (IDVT 10100086), který je ve správě Povodí Labe, státní podnik, v ř.km 11,146. Most se nachází v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území tohoto vodního toku. V rámci stavby bude provedena kompletní demolice stávajícího mostu a odstranění 3 ks břehových porostů. Nový objekt, bude tvořený rámovou konstrukcí, bude umístěn ve stejné poloze. Dojde k rozšíření silnice z původních 5,8 m na 6,5 m. Světlá šířka mostního otvoru zůstane zachována, světlá výška bude navýšena o 60 mm. Koryto potoka bude opevněno dlažbou z lomového kamene do betonového lože, dlažba bude ukončena oboustrannými betonovými prahy. Součástí stavby bude úprava odvodňovacího příkopu na pravém břehu toku u návodní strany mostu (posunutí příkopu z důvodu rozšíření silnice). Převod vody během stavby je navrhován pomocí potrubí. Stavba je umístěna na pozemcích p.p.č. 1109/1, 1236, 1681, 1139/1, 1141/1 a 1680 v k.ú. Byšice.

Investorem akce bude: KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, Smíchov, 150 21 Praha.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_2070 - Košátecký potok od pramene po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 724842, X: 1021029.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku Košátecký potok (IDVT 10100086)** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Úprava koryta dlažbou s ukončovými prahy musí respektovat původní tvar koryta, zejména niveletu dna tak, aby nedocházelo ke vzdouvání hladiny.

- Dotčené okolní pozemky, včetně vytěžené dřevní hmoty, budou uklizeny.
- V další fázi PD požadujeme řešit kapacitu provizorního potrubí - nutno navrhnout s dostatečnou kapacitou.
- Zamezit úniku ropných látek z použité techniky do vodních toků a okolí. Doporučujeme, aby mechanizace používaná při stavbě užívala ekologicky nezávadné pohonné hmoty a oleje, které jsou přírodou lehce odbouratelné.
- Stavební materiál požadujeme zabezpečit tak, aby při deštích nedocházelo k jeho splavování do toku.
- Pokud bude během stavby použita konstrukce zasahující do průtočného profilu toku, je nutné vypracovat pro stavbu povodňový plán a předložit jej ke schválení na vodohospodářský dispečink podniku Povodí Labe, státní podnik (kontaktní osoba ing. Pavel Jansa – tel.: 495 088 708, email: jansap@pla.cz).
- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Tomáš Kacálek - ☎ 495 088 724, [kacalekt@pla.cz](mailto:kacalekt@pla.cz).
- Další stupeň PD požadujeme předložit k posouzení.

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že navržený záměr se dotýká majetku státu (p.p.č. 1139/4 v k.ú. Byšice), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. V případě, že tento pozemek bude dotčen, je podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik - Závod Z1 Jablonec nad Nisou – PS Mladá Boleslav (Ivana Berková - ☎ 326 324 294, email: [berkovai@pla.cz](mailto:berkovai@pla.cz)), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres se zákresem předpokládaného trvalého a dočasného záboru pozemku/-ů včetně vyčíslení ploch těchto záborů,
- pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem – 2x katastrální situační výkres (v souladu se zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění), jehož popisové pole musí obsahovat údaje o stavebníkovi, zpracovateli projektové dokumentace, názvu stavebního záměru, názvu (obsahu) výkresu, stupni projektové dokumentace, měřítku, datu zhotovení výkresu; ověřený projektantem (autorizovanou osobou), který projektovou dokumentaci zpracoval (razítko a podpis).

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách [www.pla.cz](http://www.pla.cz) (informace pro žadatele).

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této

době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

**Na vědomí**

PL – Z1 Jablonec nad Nisou (PS Mladá Boleslav)

