

Profil zadavatele

V Říčanech dne 12.01.2023

Reg. č.: VZ-467/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 38 k veřejné zakázce „Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuháň“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

<b>38.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V soupisu prací k SO 102.1 je u položky č. 21 uvedena poznámka: SC8/10 tl. 150 mm, vč. opatření proti prokopírování trhlin do krytu U stejné položky v SO 101.1 tato poznámka není.
	Obracíme se na Zadavatele s žádostí o informaci, jaký druh opatření (popis technologie) mají Účastníci ve svých nabídkách uvažovat a zda ji mají uplatnit i v SO 101.1.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Zadavatel sděluje, že vrstva SC C8/10 bude provedena dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci tj. ve vzorových příčných řezech a technických zprávách SO 101 a SO 102 včetně opatření vzniku reflexních trhlin popsanych v poznámce č. 5 v odst. e.4) v technických zprávách.. Opatření proti vzniku reflexních trhlin jsou v obou uvedených SO předmětem položky 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM. Opatření proti vzniku reflexní trhlin budou provedena dle čl. 7.8 v ČSN 73 6124-1.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ..... do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ..... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze .....

.....  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

<sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval  
 Zadavatel úkon nerealizoval