

Profil zadavatele

V Říčanech dne 13.01.2023  
Reg. č.: VZ-430/22  
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20-22 k veřejné zakázce „II/113 Divišov - Vlašim“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b></p> <p>V rámci zadávací dokumentace je uvedeno, že realizace obou etap/fází bude provedena za úplné uzavírky, přičemž na základě vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen VZD) č. 15 sdělujete, že není požadováno vybudování provizorních autobusových zastávek. V rámci VZD č. 19 však připouštíte, že bude potřeba přesunout zastávky, a navíc v rámci vpuštění provozu BUS do opravovaného uzavřeného úseku. Takové zadání je pro uchazeče zcela matoucí a nejsou schopni tuto položku relevantně ocenit, kdy navíc ani Zadavatel nspecifikuje počet přesunutých zastávek a celou položku uvádí v množství 1 KPL.</p> <p>DOTAZ: Upřesní Zadavatel počet a technické řešení přesunutých autobusových zastávek (např. zastávka z panelů o určité ploše apod.) a vyjasní celou záležitost, jak uvažuje vpustit provoz BUS do uzavřených úseků?</p>
20.	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b></p> <p>Konstatování ve VZD č.15, že „<i>V rámci projednání dokumentace nebylo požadováno vybudování provizorních autobusových zastávek</i>“, se týkalo projednávání v rámci DSP/PDPS. Položka č. 21 SO 000 byla do soupisu prací zavedena s ohledem na možnost, že se tento požadavek vyskytne při projednávání DIO před zahájením stavby. Obdobně se mohou vyskytnout požadavky na přesun AZ a vpuštění BUS do uzavřených úseků, pokud to technologický postup dovolí (VZD č. 19).</p> <p>Zadavatel s ohledem na zasloupanou žádost o vysvětlení ovšem uznává, že na základě těchto předpokladů nelze položku č. 21 SO 000 relevantně ocenit, a proto žádá uchazeče o jednotné ocenění této položky částkou 200 000,- Kč.</p>
21.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b></p> <p>V SO 101.1 je uvedena položka č. 113, kód 89721, název VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ v množství 1 kus. K této položce je uveden popis, ze kterého není patrné, jestli bude potřeba zhotovit novou jámku či nikoliv. Popis položky (výplň, tmelení spár, izolace proti zemní vlhkosti) je pak dokonce v rozporu s technickou zprávou pro odvodnění v SO 101.1, která říká, že bude vyměněna pouze mříž a nátok do vpusti bude odlážděn. Tato technická zpráva ani neobsahuje případné rozměry mříže a plochu, která má být odlážděna. Další technické podrobnosti Uchazeč v zadávací dokumentaci nenašel. Takto nemohou Uchazeči položku relevantně ocenit a případné nabídky Uchazečů mohou být zcela neporovnatelné.</p>

	<p>DOTAZ: Vyjasní Zadavatel, jaké práce uvažuje provádět a pokud je potřeba instalovat novou jímku, uvede její rozměry a specifikuje materiál, aby mohli uchazeči položku relevantně ocenit a Zadavatel dostal porovnatelné nabídky od Uchazečů?</p>
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b></p> <p>Tato položka zahrnuje úpravu stávajícího vtokového objektu (vpustí) v obci Bílkovice km 5,400 (viz př. 6.1 TZ Odvodnění str.10). O rozsahu opravy rozhodne zhotovitel společně s TDI po posouzení stavebně technického stavu zastiženého při realizaci po odkrytí stávajících konstrukcí komunikace a nátoky. Z výše uvedených důvodů je zde v soupisu prací uvažováno s opravou až do případné kompletní realizace nové vtokové jímky.</p>

	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b></p> <p>V SO 101.1 je uvedena položka č. 114, kód 89722, název VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ v množství 5 kusů. K této položce je uveden popis, ze kterého není patrné, jestli bude potřeba zhotovit/dodat novou jímku či nikoliv. Další technické podrobnosti Uchazeč v zadávací dokumentaci nenašel. Takto nemohou Uchazeči položku relevantně ocenit, jelikož se ceny mohou lišit v rámci statisíců a Zadavatel by měl jako řádný hospodář vynakládat veřejné prostředky, pokud možno, co nejefektivněji. Navíc případné nabídky Uchazečů mohou být zcela neporovnatelné.</p> <p>DOTAZ: Vyjasní Zadavatel, kolik horských vpustí bude potřeba opravdu vyměnit a uvede jejich rozměry a specifikuje materiál, ze kterého mají být vyrobeny, aby mohli uchazeči položku relevantně ocenit a Zadavatel dostal porovnatelné nabídky od Uchazečů?</p>
<b>22.</b>	<p>Uchazeč si je vědom, že vznáší dotazy již po termínu pro zaslání dotazů, avšak se domnívá, že výše uvedené dotazy jsou natolik důležité, pro správné ocenění nabídky, že by se jimi měl Zadavatel zabývat včetně případného prodloužení termínu pro podání nabídky, aby Zadavatel obdržel skutečně relevantní a porovnatelné nabídky.</p>
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b></p> <p>Tato položka zahrnuje úpravu stávajících horských vpustí. O rozsahu oprav rozhodne zhotovitel společně s TDI po posouzení stavebně technického stavu zastiženého při realizaci po odkrytí stávajících konstrukcí komunikace a konstrukce HV.</p> <p>Z výše uvedených důvodů je zde uvažováno s opravou až do kompletní výměny za novou horskou vpust. Do přílohy č. 6.4 byl doplněn zakres typové horské vpustí. Tato aktualizovaná příloha je součástí reakce na dotaz č. 22.</p> <p>Horské vpustí jsou navrženy prefabrikované s mříží umístěnou v silničním příkopu. Okolí mříže nutno odláždit kostkami z lomového kamene do betonu s vyspárováním cementovou maltou.</p>

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **27.01.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ..... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze **Aktualizovaná část PDPS k vysvětlení č. 22**

<sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval  
 Zadavatel úkon nerealizoval

.....  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace