

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4- Lhotka

Vaše žádost ze dne, značka:
15.08.2019

Naše značka:
110190340

Vyřizuje:
Jakub Schneider

dne:
28.08.2019

Věc: II/119 Dobříš, most. ev.č. 119-001

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dobříš

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.

Projektant: AF-Cityplan s.r.o.

Č. zakázky: 2019/0035

Datum: 06/2019

Předmětem předložené dokumentace je "II/119 Dobříš, most ev.č. 119-001". Jedná se o o přestavbu mostu č.ev. 119-001 za obcí Dobříš a související úpravu vozovky. Stavba se nachází v extravilánu obce Dobříš.

S ohledem na umístění mostu v extravilánu a na absenci chodníků na přilehlých úsecích silnice II/119 nejsou ani na mostě navržena opatření pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství, která je však v extravilánu bez návaznosti na bezbariérové trasy a bezbariérový přístup není řešen.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek .

S pozdravem

Jakub Schneider, Odborný konzultant

Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín
+420 604133210, kuba.schneider@gmail.com