

Profil zadavatele

V Říčanech dne 16.01.2023

Reg. č.: VZ-102/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-4 k veřejné zakázce „III/10811 Vitice, most ev.č. 10811-1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V technické zprávě SO 201 v kap. 5.2 Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby je uvedeno, že během stavby bude vedle mostu provizorní lávka pro pěší s průchozí šířkou min. 1.50 m. Typ lávky bude zvolen dle dispozic zhotovitele a musí odpovídat požadavkům na zatížitelnost dle ČSN a před uvedením do provozu bude provedena 1.HMP. Na tyto práce jsme v soupise prací nenašli potřebné položky. Doplní zadavatel položky pro ocenění lávky pro pěší?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Poznámka zůstala v PD z předchozích stupňů PD omylem. Po dohodě se starostou obce bylo domluveno, že pro pěší provoz bude v době stavby užívána obecní lávka cca 50m po proudu pod mostem.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Pol. č.7 SO 001 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - položka obsahuje frézování obrusné (9,2 m3), ložné a podkladní vrstvy (36,9 m3). V popisu položky je uvedeno, že ACO je dle zkoušek PAU vhodné k dalšímu použití (k recyklaci), nucený odkup zhotovitelem, včetně odvozu na místo určené investorem, ACL a ACP je dle zkoušek PAU nevhodné k dalšímu použití (zatříděno jako nebezpečný odpad). Na tuto položku navazuje položka poplatku za skládku nebezpečného odpadu (pol. č. 3), která ukládá celé frézované množství jako nebezpečný odpad. Upraví zadavatel množství položky za poplatek nebezpečného odpadu dle popisu položky frézování?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel množství ponechává a fakturace proběhne dle skutečnosti. Předpokladem Zadavatele bylo frézování v celé tloušťce najednou a nutnost smíchání jednotlivých vrstev.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Pol. č.6 SO 002 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - položka obsahuje frézování obrusné (2 m3), ložné a podkladní vrstvy (8 m3). V popisu položky je uvedeno, že ACO je dle zkoušek PAU vhodné k dalšímu použití (k recyklaci), nucený odkup zhotovitelem, včetně odvozu na místo určené investorem, ACL a ACP je dle zkoušek PAU nevhodné k dalšímu použití (zatříděno jako nebezpečný odpad). Na tuto položku navazuje položka poplatku za skládku nebezpečného odpadu (pol. č. 3), která ukládá celé frézované množství jako

	nebezpečný odpad. Upraví zadavatel množství položky za poplatek nebezpečného odpadu dle popisu položky frézování?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel množství ponechává a fakturace proběhne dle skutečnosti. Předpokladem Zadavatele bylo frézování v celé tloušťce najednou a nutnost smíchání jednotlivých vrstev.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve výkazu výměr a v popisu nakládání s odpady je uveden asphalt jako nebezpečný odpad – zařídění do skupiny ZAS-T3. V PD však není protokol o výsledku laboratorních zkoušek. Protože má tato položka vzhledem k množství vyfrézovaného asfaltu nezanedbatelný vliv na cenu, prosíme o doložení laboratorních zkoušek.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel přikládá zprávu Stanovení obsahu PAU.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze **PAU.pdf**

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval