

Profil zadavatele

V Říčanech dne 17.01.2023
Reg. č.: VZ-640/22
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4-8 k veřejné zakázce „III/27524 Nové Zámky, oprava propustku a komunikace“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Projektová dokumentace zpracovaná firmou Roušar mosty, s.r.o. uvádí ve skladbě komunikace asfaltové vrstvy: obrusnou vrstvu ACO 11+ v tl. 40, ložnou vrstvu ACL 16 + v tl. 50mm a podkladní vrstvu ACP 16 + v tl. 50mm. Oproti tomu výkaz výměr uvádí ve skladbě komunikace asfaltové vrstvy: obrusnou vrstvu modifik ACO 11+ v tl. 40, ložnou vrstvu modifik ACL 16 + v tl. 50mm a podkladní vrstvu modifik ACP 16 + v tl. 50mm. Jaké asfaltové směsi má cenová nabídka tedy obsahovat?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Soupis prací byl upraven. Asfaltové vrstvy a spojovací postřík budou bez modifikace. Tímto upravujeme i specifikaci Spojovacího postříku - bez modifikace : PS – C 60 B5
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V pol. č. 014122 chybí skládkovné za pol .č. 7 (odkopávka zemní krajnice). Žádáme proto o úpravu výkazu výměr.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Opraveno v rámci dotazu 1.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Žádáme o vysvětlení nesrovnalosti u pol. č. 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO, kde ve výpočtu je uveden vzorec $365 \cdot (0,6 + 0,37) = 354,05$, avšak ve výpočtu pro sládku je uveden výpočet $365 \cdot (0,06 \cdot 0,37) = 156,95$. Žádáme o vysvětlení nesrovnalosti.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Opraveno, chyba při výpočtu.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V technické zprávě i ve výkazu výměr jsou uvedeny asfaltové vrstvy nemodifikované, avšak ve výkazu výměr jsou uvedeny vrstvy s modifikovaným asfaltem. Jaké asfaltové vrstvy zadavatel požaduje? Žádáme o vysvětlení nesrovnalostí.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Opraveno v rámci dotazu 4: Soupis prací byl upraven. Asfaltové vrstvy a spojovací postřík budou bez modifikace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Ve smyslu ustanovení § 98 Zákona si Vás dovoluujeme jako Zadavatele požádat o následující vysvětlení zadávací dokumentace.

V zadávací dokumentaci výše uvedené VZ v části „Další podmínky pro uzavření smlouvy“, požaduje Zadavatel mimo jiné následující:

Realizace částí veřejné zakázky vlastními kapacitami Dodavatele

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby Dodavatel (případně společně Dodavatelé, kteří podali nabídku dle § 103 odst. 1, písm. f zákona) realizoval následující části veřejné zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů. Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost zohlednit v rámci předložení nabídky, zejména v rámci prokazování kvalifikačních předpokladů a v Seznamu poddodavatelů a popisu jejich plnění:

- strojní pokládku hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem
- recyklaci za studena

a následně:

Předložení dokladů o strojním vybavení

Vybraný Dodavatel je povinen před podpisem smlouvy prokázat dispozici tímto strojním vybavením, a to

předložením dokladu o vlastnictví nebo jiného užívacího titulu (např. nájem, leasing, apod.):

- finišer pro pokládku asfaltových vrstev
- vibrační válec o hmotnosti min. 3,5 tun
- recyklační fréza

Zákon v § 105 odst. 2 uvádí následující:

(2) V případě veřejné zakázky na služby nebo stavební práce nebo v případě veřejné zakázky na dodávky zahrnující umístění nebo montáž, mohou zadavatelé v zadávací dokumentaci požadovat, aby zadavatelem určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem.

8.

Jak je patrné Zadavatel využil svého práva k omezení plnění částí veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů a určil podmínku recyklaci za studena resp. vybavení strojní recyklační frézou plněním vlastními kapacitami Dodavatele. Tím současně určil toto plnění jako významnou činnost v rámci realizace veřejné zakázky. Uchazeč k tomuto doplňuje, že samotná recyklace za studena představuje pouze 8 % z celkového předpokládaného plnění zakázky vyplývající z projektové dokumentace. S ohledem na uvedený předpokládaný objem prací nelze dle názoru uchazeče definovat toto plnění jako významnou činnost a postup zadavatele může být v rámci této podmínky naplňovat znaky nepřímé diskriminace. Jak je jistě zadavateli známo, musí tato výhrada vlastní kapacitou obstát v testu přiměřenosti a zákazu diskriminace ve znění Zákona.

Upraví Zadavatel výše uvedené zadávací podmínky týkající se vlastních kapacit Dodavatele tj. recyklaci za studena a doložení strojního vybavení tj. recyklační frézy tak, aby rozptýlil jakékoliv případné pochybnosti o dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Vzhledem k objemu plnění recyklace za studena Zadavatel **upouští od požadavků** v čl. 12 Výzvy a Zadávací dokumentace v odst. *Realizace částí veřejné zakázky vlastními kapacitami Dodavatele* na **recyklaci za studena** a v odst. *Předložení dokladů o strojním vybavení* na **recyklační frézu**.

Požadavek na reference v čl. 8 nevylučují plnění recyklace za studena poddodavatelem, čl. 8 zůstává nezměněn.

Zadavatel adekvátně ke změně zadávacích podmínek posouvá lhůtu pro podání nabídek.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **02.02.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **7 687 370,76 Kč** bez DPH
- uveřejňuje v příloze

Aktualizovaný soupis prací II

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

1 Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval