

profil zadavatele

V Říčanech dne 17. 01. 2023
Reg. č.: VZ-655/22
Č.j.: 126/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev.č. 101-055 přes potok v Kralupech nad Vltavou“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Most bude založen na mikropilotách dl. 6 m s délkou kořene 5 m. V projektové dokumentaci jsme nenašli profily mikropilot. Doplní zadavatel profil mikropilot?
	Záporové pažení na vtokové straně není v dokumentaci specifikováno. Doplní zadavatel typ a počet, resp. osovou vzdálenost profilů záporového pažení?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Mikropiloty budou z trubek 108/16 z oceli S355 J0H. Záporové pažení bude z profilů HEB280 S355, dl. 10 m ve vzdálenosti max 1,5 m. Pažiny budou mít tl. 100 mm a budou z dřeva C16.