

profil zadavatele

V Říčanech dne 17. 01. 2023

Reg. č.: VZ-647/22

Č.j.: 129/23/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-6 k veřejné zakázce „III/2753 Horky nad Jizerou - Hrušov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací chybí R položka Sanace konstrukčních vrstev tl.350 mm (dle technické specifikace) Žádáme zadavatele o doplnění položky v SP.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	R položka v soupisu prací nechybí. Sanace konstrukčních vrstev nejsou u této VZ vyžadovány. Tabulka pro výpočet sanací je pouze nástrojem pro nacenění, je li toto požadováno v celkovém rozpočtu.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací je uvažováno s podélnou záhlvkou v délce 1048m. S ohledem k průměrné šířce vozovky 5,2 m není z šířkového uspořádání možné provedení rekonstrukce po polovinách. Žádáme zadavatele o opravu množství položek 931312 Zalévání spár dilatační asf. záhlvkou a 113761 frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle zadavatele je možné provedení opravy po polovinách. Položky nebudou upravovány. V případě pokládky při plné uzavírce je v rámci stavby možné přistoupit k ZBV dle aktuální situace.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v části sanací je uvažováno s položením podkladní asfaltové vrstvy ACL16S v tloušťce 80mm, která neodpovídá normě ČSN 736121. Asfaltová směs ACL16 S se dle normy může pokládat v tloušťce 50 – 70mm. Žádáme zadavatele o změnu asfaltové směsi např. na ACL 22 nebo ACP 22 nebo změnu tloušťky vrstvy
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Sanace konstrukčních vrstev nejsou u této VZ vyžadovány. Tabulka pro výpočet sanací je pouze nástrojem pro nacenění, je li toto požadováno v celkovém rozpočtu.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o poskytnutí zkoušek PAU a zatřídění asfaltových směsí.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zkoušky PAU a zatříděná asfaltových směsí přikládá Zadavatel v příloze

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- PAU.zip

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel termín pro podání nabídek na 25. 01. 2023 v 9:00.