

Profil zadavatele

V Říčanech dne 19.01.2023

Reg. č.: VZ-102/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce „III/10811 Vitice, most ev.č. 10811-1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V SO 201 v položce č.41 (574A04) je ve výpočtu počítáno s tloušťkou ochrany izolace na mostě 4 cm. V projektové dokumentaci - vzorový příčný řez je uvedena tloušťka ochrany izolace 5cm. Žádáme zadavatele o prověření této skutečnosti.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Údaje ve výkresech a TZ budou opraveny na 40 mm. Projektantem bude zapracováno, Zadavatel nyní nebude zveřejňovat. Soupis prací se nemění.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **27.01.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval