

Profil zadavatele

V Říčanech dne 20.01.2023

Reg. č.: VZ-467/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 39 - 41 k veřejné zakázce „Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuháň“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

39.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 35 žádáme Zadavatele o doplnění podrobného popisu ve výkazu výměr u položek 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM, zda se u uvedených prací bude provádět lože a z jakého materiálu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel upřesňuje odpověď na dotaz č. 35 a sděluje, že dodláždění krajnice lomovým kamenem požaduje provést do lože z betonu C20/25nXF3 obdobně jako je uložení obrubníků.

40.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 36 a 37, žádáme Zadavatele o zakreslení trvalého a dočasného záboru do výkresů situace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Na základě dotazu č. 40 zadavatel uveřejňuje znovu koordinační situace s doplněným obvodem stavby.

41.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel v technické zprávě k SO 101, resp. SO 102 uvádí: <i>Vzhledem k výskytu stromů v blízkosti plánované cyklostezky je potřeba dodržet následující opatření, aby nedošlo k poškození kořenového systému.</i>
	<ul style="list-style-type: none">- výkopové práce do 2,5 m od paty kmene musí být prováděny ručně. Nejmenší možná vzdálenost výkopu od paty kmene musí být min. 0,5 m. Je třeba dbát takových opatření, aby kořeny nebyly odřeny a nedocházelo k infekci hnilobou. Kořeny do 2 cm v průměru mohou být přetnuty, rána musí být zaříznuta ostrým nožem či nůžkami a zahlazena. Kořeny tlustší než 2 cm v průměru nesmí být přetnuty. Jedná se o kotvící kořeny dřeviny. Je třeba je podhrabat a ponechat nedotčené.- Doba otevřeného výkopu v prostoru kořenové zóny smí být max. 1 den. Pokud by nebylo možné výkop v tuto dobu opět zasypat, musí být kořeny ochráněny proti mrazu či vysychání. Tzn. obaleny mokrou textilií v době sucha, či zabaleny suchou textilií v době mrazu.

	<p>Výše uvedené činnosti nicméně nejsou nijak reflektovány v soupisu prací k předmětným SO. Obracíme se tedy na zadavatele s žádostí o doplnění položky ručního výkopu kolem kořenů stromů a zároveň i doplnění položek pro ochranu kořenů suchou, resp. mokrou geotextilií. Bez znalosti konkrétního rozsahu ručního výkopu nejsou jednotliví Účastníci zakázku ocenit, což zapříčiní vzájemnou neporovnatelnost jednotlivých nabídek.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel sděluje, že uvedené činnosti jsou součástí položky č. 122836 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TRŽ. II, ODVOZ DO 12KM. Necht' uchazeči ocení uvedené činnosti v těchto položkách.</p>

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **30.01.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze **Koordinační situace v40**

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval