

Profil zadavatele

V Říčanech dne 23.01.2023

Reg. č.: VZ-652/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce „III/10170 Škvorec“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:			
Výkaz výměr zadavatele obsahuje položku:			
Číslo položky OTSKP	Popis položky	MJ	Výměra
574C46	asfalt. bet. pro ložní vrstvy ACL 16+ , 50mm vyrovnávka	m2	4508,00
3.	Vzhledem ke skutečnosti, že stávající povrch je značně nerovný a vyspravovaný, nelze při pokládce ložné vrstvy zajistit konstantní tloušťku nové vrstvy ALC 16 (přičemž max povolená tl.vrstvy ALC 16 je 70 mm) a může tak dojít k prokopírování poruch ze stávající vozovky. Dotaz : Doplní zadavatel do výkazu výměr i položku frézování stávající vrstvy ACL v celé její výměře?		
Vysvětlení zadávací dokumentace:			
Byla provedena změna v rozpočtu a TS v úpravě položky místo stávající položky 574C46 v m2 na 574C06 v m3, tudíž nebude požadována souvislá tl. vrstvy 50mm, ale vrstva je myšlena jako vyrovnávka.			

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **01.02.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **3 619 912,80 Kč** bez DPH
- uveřejňuje v příloze

Aktualizovaný soupis prací
Aktualizovaná TS

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace