

Profil zadavatele

V Říčanech dne 23.01.2023

Reg. č.: VZ-606/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-3 k veřejné zakázce „III/11447 – křižovatka s III/11447a – křižovatka s III/11438“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> V souhrnné technické zprávě je na straně 8 uvedeno : „Poté bude proveden spojovací postřik, pokládka nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu modifikovaného ACO 11 v tl. 40 mm a příp. obnoveno vodorovné dopravní značení.“ V soupisu prací, pol.č.28, je však požadovaná nemodifikovaná obrusná vrstva; objekt ZRN1-Komunikace. Dotaz : Vysvětlí zadavatel tento nesoulad textové části projektové dokumentace a výkazu výměr ?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> V souhrnné technické zprávě je na straně 8 uvedeno : „Poté bude proveden spojovací postřik, pokládka nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu modifikovaného ACO 11 v tl. 40 mm a příp. obnoveno vodorovné dopravní značení.“ V soupisu prací, pol.č.28, je však požadovaná nemodifikovaná obrusná vrstva; objekt ZRN1-Komunikace. - Rozpočet upraven dle souhrnné tech. zprávy
2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Dle Vyjádření policie ČR je vznesen požadavek na montáž odražečů proti zvěři. Dotaz : Doplní zadavatel položku do výkazu výměr ?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Dle Vyjádření policie ČR je vznesen požadavek na montáž odražečů proti zvěři. - Položka doplněna do rozpočtu
3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> V projektové dokumentaci, části DIO je předpoklad úplné uzavírky s dělením stavby na III Etapy. Ve VV chybí položka DIO a DIR. Dotaz : Doplní zadavatel položku DIO a DIR do výkazu výměr?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> V projektové dokumentaci, části DIO je předpoklad úplné uzavírky s dělením stavby na III Etapy. Ve VV chybí položka DIO a DIR - Ve VON je upraven název položky č. 7 „DIO a ostatní náklady“

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **03.02.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **38 966 835,59 Kč** bez DPH
- uveřejňuje v příloze **Aktualizovaný soupis prací**

.....  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

---

<sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval  
 Zadavatel úkon nerealizoval