

profil zadavatele

V Říčanech 26. 01. 2023

Reg. č.: VZ-651/22

Č.j.: ...

Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 5 k veřejné zakázce „III/10160 Zápy“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací stavby III/10160 Zápy km 0,550-1,862 se vyskytuje položka 113177 - ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KMs uvažovaným množstvím 180 m3.
	V Technické specifikaci zadavatel uvažuje s plochou 290m2 tj.. Při uvažované ploše by tloušťka vrstvy činila přes 0,6m. Zhotovitel se domnívá, že kubatura položky je nadhodnocena a obsahuje v sobě také práce, které jsou řešeny v agregované položce sanace hl. 35 cm.
	Žádáme zadavatele o sjednocení množství v Technické specifikaci a soupisu prací na položce 113177 - ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jako odpověď Zadavatel v příloze zasílá opravený Soupis prací.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	v soupisu prací sanace hl. 35 cm – agregovaná položka je uvedena položka viz níže			
	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S - TL. 80MM	m3	0,08
	U směsi ACL16 je uvedena tloušťka vrstvy 8 cm. S odkazem na ČSN 73 6121 tab.2 Tloušťky vrstev z asfaltové směsi je u směsi ACL 16 povolena tloušťka vrstvy od 50 do 70 mm.			
	Žádáme zadavatele, aby byla tloušťka vrstvy v souladu s ČSN736121 nebo nahrazena směsí u které lze pokládat v tloušťce 8 cm.			
	Vysvětlení zadávací dokumentace			
	Jako odpověď Zadavatel v příloze zasílá opravený Soupis prací.			

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	V soupisu prací sanace hl. 35 cm – agregovaná položka je uvedena položka viz níže			
	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM	m2	0,15
	Je uvedena špatně měrná jednotka.			
	Žádáme zadavatele o změnu měrné jednotky z m2 na m3 nebo na změnu množství u této položky.			
	Vysvětlení zadávací dokumentace			
Položka 56333 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. 150mm je v souladu s OTSKP v m ² .				

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- **III-10160 Zápy - rozpočet neoceněný.xls**

V souvislosti s výše zmíněným zadavatel upravuje soupis prací. Konkrétně se jedná o úpravu následujících položek:

- **Položka č. 113177**
- **Položka č. 574C06**

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na **7 292 097,7 Kč** bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na **10. 02. 2023 v 10:00 hodin**.