

profil zadavatele

V Říčanech 31. 01. 2023
Reg. č.: VZ-651/22
Č.j.: 256/23/KSUS/R/JAS
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7-8 k veřejné zakázce „III/10160 Zápy“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	1) v dodatečné informaci č. 3-5 v dotazu č. 5. viz níže
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V soupisu prací sanace hl. 35 cm – agregovaná položka je uvedena položka viz níže Je uvedena špatně měrná jednotka. Žádáme zadavatele o změnu měrné jednotky z m ² na m ³ nebo na změnu množství u této položky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Položka 56333 Vozovkové vrstvy ze šterkodrti tl. 150mm je v souladu s OTSKP v m ² . Žádáme zadavatele o úpravu množství agregované položky sanace hl. 35 cm, položka 56333 Vozovkové vrstvy ze šterkodrti tl. 150mm na 1 m ² .
	Vysvětlení zadávací dokumentace Jako odpověď Zadavatel přikládá opravený Soupis prací – oprava položky č. 56333.

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v soupisu prací sanace hl. 35 cm – agregovaná položka je uvedena položka viz níže
	U směsi ACL16 je uvedena tloušťka vrstvy 8 cm. S odkazem na ČSN 73 6121 tab.2 Tloušťky vrstev z asfaltové směsi je u směsi ACL 16 povolena tloušťka vrstvy od 50 do 70 mm.
	Žádáme zadavatele, aby byla tloušťka vrstvy v souladu s ČSN 73 6121 nebo nahrazena směsí u které lze pokládat v tloušťce 8 cm. Vysvětlení zadávací dokumentace Jako odpověď Zadavatel v příloze zasílá opravený Soupis prací

	V rámci dodateční informace byl upraven soupis prací u položky ACL 16 na normovou tl. 70 mm. S ohledem ke snížení tloušťky o 1 cm je nezbytné navýšit o 1 cm vrstvu ŠD nebo KSC. Žádáme Zadavatele o úpravu tloušťky vrstvy tak, aby jak výkop, tak násyp tvořil tloušťku 0,35m.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jako odpověď Zadavatel přikládá opravený soupis prací – oprava položky č. 567104.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- **III-10160 Zápy - rozpočet neoceněný.xls**

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na **7 331 740,70 Kč** bez DPH.