

profil zadavatele

V Říčanech dne 06. 02. 2023  
Reg. č.: VZ-642/22  
Č.j.: 313/23/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Výkaz výměr obsahuje následující položky: SO 121 43 918346 R PROPUSTY VE SJEZDECH Z TRUB DN 400MM KOMPLETNÍ M 10,000 44 91836 R PROPUSTY VE VOZOVCE Z TRUB DN 800MM KOMPLETNÍ M 14,000  SO 122 38 918346 R PROPUSTY VE SJEZDECH Z TRUB DN 400MM KOMPLETNÍ M 127,000
	Upřesní zadavatel kruhovou tuhost SN výše uvedeného potrubí?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b> Pro všechny propustky kruhová tuhost <b>SN16</b>
2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace doložením jedné zakázky, která musí spočívat ve stavebních pracích na čtyřpruhové komunikaci. Uchazeč se domnívá, protože jde o opravu silnice III. třídy, že tento požadavek je irelevantní. Upraví zadavatel požadavek na prokázání technické kvalifikace tak, aby odpovídal prováděným pracím?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b> Stačí prokázání kvalifikace doložením zakázky na dvoupruhovou silnici.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- ZD stavební práce oprava.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění termín pro podání nabídek na 10. 03. 2023 v 9:00.

