

profil zadavatele

V Říčanech 07. 02. 2023
Reg. č.: VZ-627/22
Č.j.: 330/23/KSUS/R/JAS
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 k veřejné zakázce „II/174 Milín - Lazsko“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	Zadavatel doplnil ZD o vysvětlení č. 5-8. Jeho součástí je aktualizovaný výkaz výměr (slepý rozpočet).			
	Agregovaná R položka pro ocenění sanací konstrukčních vrstev			
	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	1000,00
	se skládá z položek pro ocenění 1 m2 uvedených na samostatném listu:			
	Sanace hl. 35cm - agregovaná položka			
	Číslo položky OTSKP	Popis položky	MJ	Výměra
	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	m2	1,00
	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t	0,92
	122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	m3	0,35
	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM	m2	0,15
	567104	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM - TL. 120 MM	m3	0,12
	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	1,00
	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S - TL. 80MM	m3	0,08
		Celkem sanace	m2	1
	Při výpočtu množství jednotlivých položek došlo zřejmě k chybě a výkaz výměr (slepý rozpočet) neodpovídá skutečnosti. Položka 56333 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM s měrnou jednotkou uvedenou v m2 a s množstvím 0,15 m2/m2 je špatně. Oceněním předloženého výkazu výměr mohou být nabídky účastníků podhodnoceny přibližně o 100 tis. Kč.			

	DOTAZY:
	1. Opraví zadavatel nesprávně uvedenou výměru položky 56333 v množství 0,15 m2 na správné množství 1,00 m2? 2. V případě, že zadavatel trvá na množství 0,15 (m3), zamění položku 56333 za položku 56330, kde se množství udává v m3? 3. Změní zadavatel předpokládanou cenu plnění ve výši 9 306 086,50 Kč bez DPH?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jako odpověď Zadavatel přikládá opravený Soupis prací. Konkrétně se jedná o opravu položky: 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující přílohu:

- **Rozpočet OTSKP 2022 slepý.xlsx**

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na **9 421 686,50 Kč** bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na **22. 02. 2023 v 10:00 hodin.**