

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - PŘÍLOHA Č. 1

Zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:

Stanovisko projektanta komentuje a vysvětluje plnění připomínek a podmínek vztahujících se k projektové dokumentaci.

A.1	Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje a Odbor správních agend a dopravy	6
A.2	KÚ Středočeského kraje, Odbor životního prostředí	7
A.3	Městský úřad Mnichovice, Stavební úřad	8
A.4	Krajská hygienická stanice Středočeského kraje	8
A.5	Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha – venkov, Dopravní inspektorát	9
A.6	Městský úřad v Říčanech, Odbor správních agend a dopravy.....	9
A.7	Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje	9
A.8	Ústav archeologické památkové péče středních Čech	9
A.9	NIPI bezbariérové prostředí o.p.s.	9
A.10	Město Mnichovice.....	10
A.11	Povodí Labe, státní podnik	10
A.12	Povodí Vltavy, státní podnik	10
A.13	Lesy České republiky, s.p., OŘ jižní Čechy.....	10
B.1	Allstar Net s.r.o	11
B.2	České Radiokomunikace, a.s.	11
B.3	CETIN a.s.	11
B.4	ČEZ Distribuce, a.s.	11
B.5	ČEZ ICT Services, a.s.	13
B.6	Telco Pro Services, a.s.....	13
B.7	GasNet Složby s.r.o.....	13
B.8	STARNET, s.r.o.	16
B.9	T-Mobile Czech Republic a.s.....	17
B.10	ÚVT Internet s.r.o.	17
B.11	Vodafone Czech Republic a.s.	18
B.12	Sekce majetková Ministerstva brany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru.....	18
B.13	ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o.....	18

Stanoviska dotčených orgánů:

A.1 Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje a Odbor správních agend a dopravy

Vydává koordinované závazné stanovisko

1. *Orgán ochrany zemědělského půdního fondu*
 - *Bez připomínek*
2. *Orgán státní správy lesů*
 - *Bez připomínek*
3. *Orgán státní správy myslivosti*
 - *Bez připomínek*
4. *Orgán ochrany přírody a krajiny – souhlasné stanovisko s připomínkami*
 - *V průběhu stavby budou ponechané dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Při realizaci akce bude postupováno dle ČSN DIN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.*
 - *Výkopové práce bude nutné provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů, nesmí přitom dojít k přesekání kořenů o průměru větším než 5 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně.*
 - *Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována pojižděním a odstavováním stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou ochráněny před poškozením chemickým (látky škodlivé pro půdu nebo rostliny) i mechanickým (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, apod.).*
 - *Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebudou přikhrnovány ke kmenům. Výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny v období mrazů*
 - *Pokud bude pro výše uvedený záměr nutné provést kácení dřevin rostoucích mimo les, je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody*
5. *Orgán odpadového hospodářství – souhlasné stanovisko s podmínkami*
 - *Každý je při své činnosti povinen dodržovat hierarchii nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech především v podobě předcházení vzniku odpadu, minimalizace jeho množství a nebezpečných vlastností.*
 - *Původce odpadu je povinen zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností.*
 - *S odpady je třeba nakládat pouze v zařízeních určených a povolených k nakládání s daným druhem odpadu.*
 - *Původce odpadu, který nemá povolení k tomu nějakým způsobem s odpady po jejich produkci dále nakládat (upravovat je, skládkovat, využívat k terénním úpravám, spalovat apod.) může odpady, resp. má povinnost, pouze shromažďovat v místě jejich vzniku do doby předání do zařízení nebo obchodníkovi, který je k tomu oprávněn.*

- *Vznikající odpady do doby jejich předání subjektu k tomu oprávněnému shromažďovat odděleně podle jednotlivých druhů a zabezpečit je proti nežádoucímu odcizení, znehodnocení nebo úniku.*
 - *Neupravený stavební a demoliční odpad nelze využít k terénním úpravám pro komunikace, pod budoucí objekty, k zasypávání terénu apod.*
 - *V případě produkce komunálního nebo stavebních a demoličních odpadů ještě před jejich vznikem mít v odpovídajícím množství zajištěnou písemnou smlouvu o jejich předání s oprávněnou osobou k jeho převzetí*
 - *Vyloučit odstranění odpadů pálením na staveništi v otevřených ohništích nebo ve stacionárních zdrojích. Odpad lze spalovat jen v zařízeních k tomu určených.*
 - *Dle § 94 odst. 1 zákona o odpadech je původce odpadů povinen vést průběžnou evidenci*
6. *Orgán ochrany ovzduší – souhlasné stanovisko s podmínkami*
- *V průběhu stavebních prací budou prováděna opatření k minimalizaci prašnosti v okolí stavby (kropení apod.). Zhotovitel stavby zajistí, aby vozidla před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci byla řádně očištěna.*
7. *Vodoprávní úřad – výzva k doplnění a odstranění formálních vad při podání žádosti*
8. *Orgán státní památkové péče – souhlasné stanovisko s podmínkou*
- *Za předpokladu dodržování povinností uložených zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících předpisů v platném znění*
9. *Silniční správní úřad*
- *Vydáno samostatné vyjádření (viz bod A.6)*

A.2 KÚ Středočeského kraje, Odbor životního prostředí

1. *Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů*
- *Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. o) zákona sděluje, že v souladu s ust. § 45i zákona lze vyloučit významný vliv předloženého záměru, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu.*
 - *Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 a následujících zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že z hlediska zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma), z hlediska zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a z hlediska regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability (ÚSES) nemá k předkládanému záměru připomínky.*

2. *Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů:*
 - *Uvažovaný záměr nepodléhá posuzování podle citovaného zákona*
3. *Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění:*
 - *Stavební činnost, která bude spojená s tímto projektem, může být výrazným zdrojem prašnosti, především tuhých znečišťujících látek (PM10 a PM2,5), proto je nutné při provádění stavebních činností uplatnit taková opatření, která povedou k jejímu omezení. Opatření jsou uvedena v metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností*
4. *Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů*
 - *Před vydáním rozhodnutí ve společném řízení podle stavebního zákona je nutné získat souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF k trvalému, popř. i dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF dle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF*
5. *Z hlediska dalších složkových zákona na úseku životního prostředí:*
 - *Krajský úřad Středočeského kraje není kompetentním orgánem nebo nemá připomínek*

A.3 Městský úřad Mnichovice, Stavební úřad

Vydává závazné stanovisko:

- *Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů shledal, že záměr je přípustný.*

A.4 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami:

- *Před uvedením stavby do provozu bude proveden proplach a desinfekce vodovodního řadu a nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že kvalita dodávané pitné vody z navrhované části vodovodního řadu splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené § 3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění (dále jen „vyhlášky“) – v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky. Odběr bude proveden pracovníkem zkušební laboratoře.*
- *Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití*

nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona

- *Realizací záměru nedojde k významnějšímu zhoršení hlukové situace v okolí.*

A.5 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha – venkov, Dopravní inspektorát
vydává souhlasné stanovisko s podmínkami:

- *Místní úprava provozu bude projednána v dostatečném předstihu před zahájením kolaudačního řízení na výše uvedenou akci*

A.6 Městský úřad v Říčanech, Odbor správních agend a dopravy
Vydává stanovisko s podmínkami:

- *Navrhovanou stavbu je nutné projednat s příslušným speciálním stavebním úřadem (Stavební úřad Říčany)*
- *Nejpozději 30 dní před zahájením stavby předložíte návrh dopravního řešení odsouhlaseného Policií ČR DI Praha – venkov - jih.*

A.7 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Vydává usnesení, kdy odkládá žádost o vydání závazného stanoviska z důvodu:

- *HZS SČK dospěl k závěru, že se jedná o stavbu, kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zařadit jako stavbu kategorie 0, která nepředstavuje zvláštní nebezpečí, a to dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“).*

A.8 Ústav archeologické památkové péče středních Čech
souhlasné stanovisko s podmínkami:

- *Respektování příslušných paragrafů památkového zákona*
- *Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu: oznameni@uappsc.cz)*
- *Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací prostřednictvím příslušného formuláře*
- *Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací.*
- *Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.*

A.9 NIPI bezbariérové prostředí o.p.s.
Vydává souhlasné stanovisko bez připomínek

A.10 Město Mnichovice

Vydává toto stanovisko:

- *Město Mnichovice s plánovanou akcí souhlasí*
- *Pozemek parc. č. 1401/28 přímo nesousedí s komunikací II/335 a neměl by být zahrnut v plánovaném záboru pro výše uvedenou akci. Před zahájením výše uvedené akce je nutné uzavřít příslušnou smlouvu o dočasném záboru pozemku.*
- *Provozovatelem vodovodního řadu jsou Technické služby města Mnichovice a je tedy nutné veškeré záležitosti týkající se vodovodního řadu projednat s provozovatelem*
- *Město Mnichovice upozorňuje na nově vybudovaný chodník podél komunikace II/335. Případný zásah do chodníku musí být projednán v dostatečném časovém předstihu s městem Mnichovice - Vyjádření projektanta: uvedená stavba by neměla do nového chodníku zasahovat.*

A.11 Povodí Labe, státní podnik

Vydává následující sdělení:

- *Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik*
- *Zájmová lokalita se nachází v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik*
- *O stanovisko správce povodí požádejte Povodí Vltavy, státní podnik*

A.12 Povodí Vltavy, státní podnik

Vydává souhlasné stanovisko s podmínkami:

- *Čištění propustky bude provedeno tak, aby nedošlo ke splavení materiálu dále do vodního toku IDVT 10257808.*
- *Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie*
- *V záplavovém území Mnichovky ani v těsné blízkosti jiného vodního toku nebude umístěno zařízení staveníště, skladován žádný stavební ani přebytečný materiál např. z demolice vozovky, nebude zde parkována stavební technika nebo prováděno doplňování provozních kapalin do této techniky*

A.13 Lesy České republiky, s.p., OŘ jižní Čechy

Vydává toto stanovisko

- *Realizací akce nedojde k dotčení hmotného investičního majetku Lesů ČR, vodních toků ve správě Lesů ČR, ani přímému dotčení pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Lesy ČR*
- *Realizací akce nedochází k dotčení zájmů vodního hospodářství*

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:

B.1 Allstar Net s.r.o

Souhlasné stanovisko s podmínkami

- *V trase předpokládané stavby se nachází kabely v majetku AllstarNet s r.o. Tyto kabely se nachází pod chodníkem v hloubce cca 30-40cm a místy pod tělesem silnice v přípoloží s VO v hloubce cca 60-90cm. Pokud stavba obnáší pouze odfrézování vozovky a pokládku nového povrchu, nedojde ke střetu s našimi datovými kabely. Pokud se ale plánuje kopání do větší hloubky, zažádejte našeho pracovníka Jiřího Mareše, tel. 603 469 257 o vytyčení vedení sítí.*

B.2 České Radiokomunikace, a.s.

Souhlasné stanovisko - Správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení

B.3 CETIN a.s.

Souhlasné stanovisko s podmínkami

Povinnost dodržet všeobecné podmínky ochrany SEK

- *V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy*
- *V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdové plochy*
- *Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ*
- *Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení*

B.4 ČEZ Distribuce, a.s.

Souhlasné stanovisko s podmínkami

- *ČEZ Distribuce upozorňuje, že v zájmovém území shora uvedené stavby se nachází stávající nadzemní vedení vysokého napětí VN 22kV, nadzemní a kabelové vedení nízkého napětí 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je nutné respektovat včetně dodržení ochranných pásem dle zákona č. 458/2000 Sb. Před zahájením stavby je nutné požádat o vytyčení stávajícího kabelového vedení na naši bezplatné kontaktní lince č. 800 850 860. V případě, že nebude při realizaci stavby možno dodržet ochranné pásmo u stávajícího energetického zařízení dle § 46 zákona 458/2000 Sb., investor stavby požádá o přeložku distribučního zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. v souladu s § 47 zákona 458/2000 Sb., která následně bude provedena v nezbytném rozsahu.*
- *Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které*

- získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a ve vyjádření.*
- *V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.*
 - *Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050*
 - *V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.*
 - *Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.*
 - *Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.*
 - *Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.*
 - *V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.*
 - *Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků ČEZ Distribuce a.s. a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.*

- *Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.*
- *Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.*

B.5 ČEZ ICT Services, a.s.

Souhlasné stanovisko - Správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení

B.6 Telco Pro Services, a.s.

Souhlasné stanovisko - Správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení

B.7 GasNet Složby s.r.o.

Souhlasné stanovisko s podmínkami

- *V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) a přípojek budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek*
- *V ochranném pásmu plynovodu (1m na obě strany) nebude realizována žádná pevná ani dočasná stavba, nebude skladován materiál, prováděny terénní úpravy, vysazovány stromy a dřeviny a pojížděno těžkou technikou.*
- *Při výstavbě komunikace požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. B1.*
- *Požadujeme, aby veškeré práce v ochranném pásmu stávajících plynárenských zařízení byly prováděny nejméně 400 mm nad jejich povrchem.*
- *V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.*
- *Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.*
- *Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k*

jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Nové uliční vpusti musí být umístěny od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 0,5 m od jeho okraje.

Kanalizace:

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Vodovod

- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrisy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>
- BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržívat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>). Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

- *O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.*
- *Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.*
- *Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.*
- *Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.*

B.8 STARNET, s.r.o.

Souhlasné stanovisko s podmínkami

- *Před započítím prací přizvat provozovatele POV (STARNET, s.r.o.) za účelem vytyčení průběhu podzemního optického vedení (POV).*
- *Seznámit STARNET, s.r.o. s povrchovým i podzemním záměrem investora v ochranném pásmu POV.*
- *V ochranném pásmu POV není možno používat zemní techniku. Veškeré práce je třeba provádět ručně bez použití ručních strojů a přístrojů jen s ručním mechanickým náčiním s výjimkou souvislých zpevněných ploch (beton atd).*
- *Vzhledem k povaze a vlastnostem POV (nemožnost povrchového zaměření) je nutno provést před započítím zemních prací nalezení vytyčených POV pomocí příčných zemních sond v rozsahu nezbytném pro přesné určení průběhu POV, nejméně však dle požadavku provozovatele.*
- *Po odkrytí POV je toto nutno zajistit proti prověšení, mechanickému poškození a poškození neoprávněnou osobou. Spojovací prvky POV je nutno podložit pevnou plochou či zajistit jejich vyvěšení*
- *Nad trasou POV dodržet zákaz přejíždění těžké techniky (nad 3,5t), dokud nebude provedena ochrana vedení proti mechanickému poškození.*
- *Nad trasou POV dodržet zákaz stavby stálých či dočasných zařízení stavby, stejně jako skládek materiálu, bez konzultace se zástupcem STARNET, s.r.o..*
- *Nad trasou POV dodržet zákaz provádění činností, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly současný i budoucí přístup k POV zejména pak výstavbu nemovitých statků, výsadbu jakýchkoliv dřevin s ohledem na kořenový systém a následnou ochranu těchto dřevin místně příslušným odborem životního prostředí.*
- *Sdělit neprodleně provozovateli POV jakékoliv nesrovnalosti v jeho uložení, stejně tak jeho dosavadního poškození.*
- *Technická povaha POV umožňuje přikládání jiných vedení co do souběhu i křížení trasy, toto však podléhá nutnosti sdělení provozovateli geodetickým*

zákresem a fotodokumentací. Z tohoto jsou vyloučeny jiné než kabelové trasy. Provozovatel je schopen na žádost a náklady investora zajistit přeložení POV, pokud záměr investora neumožňuje jiné řešení.

- *Před zásypem trasy POV je investor/ žadatel povinen přizvat zástupce provozovatele ke kontrole POV. Dojde-li k zásypu POV bez kontroly provozovatelem, je tento oprávněn požadovat odkrytí trasy POV v celém zájmovém území za účelem jeho kontroly a to na náklady investora/ žadatele.*
- *V případě nově budovaných komunikací a zpevněných ploch nad trasou POV je investor/ žadatel povinen provést ochranu POV dle písemných požadavků provozovatele na základě žádosti investora/ žadatele.*
- *Při zásypu je bezpodmínečně nutné dodržet prosetí trasy POV sybkým materiálem (pískem, prosívkou ...) a to 10 cm pod a nad vedením POV. Toto je nutné i v případě, že původní trasa nebyla takto proseta.*
- *V případě nedodržení těchto podmínek a následné (budoucí) poruchy POV kdekoli v zájmovém území, je investor/ žadatel povinen uhradit škodu provozovatele v plném rozsahu (zřízení dočasné náhradní konektivity, smluvní pokuty obchodních partnerů provozovatele, výměnu POV v celé jeho délce i mimo zájmové území, odkrytí povrchu, výkop a opravu ochrany (HDPE) POV v místě poruchy, opravu terénu a komunikací nad vedením POV v rámci ochranného pásma v místě poruchy včetně nákladů na zábor atd.).*
- *V případě poškození POV odpovědný zástupce žadatele/ investora toto neprodleně oznámí provozovateli na tel. č. 380 427 437. Provozovatel zajistí neprodlenou kontrolu odpovědnou osobou na místě události. Tato kontrola je zpoplatněna jednorázovým poplatkem ve výši 3.000,- bez DPH.*
- *V případě narušení POV provozovatel upozorňuje na nutnost dodržení BOZP v souvislosti s laserovým zářením.*
- *Investor/ žadatel je povinen seznámit pracovníky provádějící zemní a související práce s vytyčenou trasou POV a podmínkami výše uvedenými. Provozovatel POV se zavazuje POV vytyčit nejpozději do 5ti pracovních dnů od objednání investorem/ žadatelem. Vytyčení proběhne způsobem obvyklým, a to barevným povrchovým označením předpokládaného průběhu POV. Toto je investor/ žadatel povinen zachovávat v terénu tak, aby pracovníci byli informováni o trase POV i během prací. Provozovatel POV se zavazuje k maximální součinnosti za účelem zachování funkčnosti POV v zájmovém území investora a to kdykoliv během prováděných prací, a to bezplatně.*
-

B.9 T-Mobile Czech Republic a.s..

Souhlasné stanovisko – nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti.

B.10 ÚVT Internet s.r.o.

Souhlasné stanovisko – nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti.

B.11 Vodafone Czech Republic a.s.

Souhlasné stanovisko - v zájmovém území se nenachází žádná podzemní ani nadzemní vedení či zařízení.

B.12 Sekce majetková Ministerstva brany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

Souhlasné závazné stanovisko při dodržení podmínek:

- *Při uzavírce či omezení komunikace II/335 musí být tato skutečnost oznámena minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, a to k provedení zvláštních opatření. Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel.: 973 251 519, e-mail: obermajerovak@army.cz*

B.13 ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o.

Souhlasné stanovisko za podmínek dodržení dotčených ČSN, EN a přiložených Všeobecných podmínek (příloha vyjádření)

Konstrukční prvky a další podmínky:

- *Stávající zařízení veřejného osvětlení nesmí být uvedenou stavbou poškozeno, ani dotčeno. Po dobu provádění stavební činnosti musí být správci VO přístupné a ovladatelné 24 hodin denně, neboť povinnosti správce majetku je zajistit funkčnost zařízení. V průběhu realizace stavby*
- *musí investor zajistit ochranu stávajícího veřejného osvětlení, které se nachází v blízkosti stavby, zejména kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací. V místech vjezdů a přejezdů musí být kabely veřejného osvětlení uloženy do obetonovaných chrániček DN 110 mm s krytím 1 m.*