

profil zadavatele

V Říčanech 27. 02. 2023
Reg. č.: 500/23/KSUS/R/JAS
Č.j.: VZ-85/23
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-5 k veřejné zakázce „II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev.č. 276–001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Po prostudování PD a výkazu výměr jsme našly nesrovnalost. Ve stavebním objektu SO propustek v mostu č. 276-002 je položka č. 013-17980-NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ v množství 778,1 m3. V popisu položky je uvedeno: „armovaná zemina v plné šíři komunikace 56,60 (m2) *((10,50-2*0,3)+(9,30-2*0,30))/2; armovaná zemina podél výtokové strany (97,2-56,60) (m2) *(6,50-0,30)“. Ve stavebním objektu most 276-001 je položka č. 024-17980-NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ v množství 1.627,5 m3. V popisu položky je uvedeno: „ARMOVANÁ ZEMINA- Štěrkodrt' frakce 0-63 mm- Objemová hmotnost min. 1900 kg/m3- Smykové parametry φ_{ef} = min. 35°; c_{ef} = 0 kPa“. Obě položky mají stejný kód, ale protože každý most projektovala jiná společnost, obě společnosti zvolili stejnou technologii ale jinou výplň armovaného svahu. Opraví zadavatel výkaz výměr, aby technologie byly stejné z pohledu výplně armovaného svahu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Použité materiály specifikované v objektu 276-001 budou použity i u objektu 276-002.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve stavebním objektu most č. 276-001 je položka č. 035-317326-ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 v množství 88,2 m3. Dle výkazu výměr jsou uvedeny tyto výpočty: „římsa - levá: 30,0*1,47; římsa - pravá: 30,0*1,47“. Otázka zní, jak se projektant dostal číslu 1,47 ?. Dle projektové dokumentace je římsa spojená s jakousi podkladní deskou. Je tato deska započítána v této položce?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Číslo 1.47 m2 uvádí plochu příčného řezu jedné římsy (spolu se „základem“ pod vozovkou). Výkres PŘEHLEDNÝ VÝKRES – NOVÝ STAV. Podkladní deska v položce římsy započítána není. Nově je uvedena v pol. 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V obou stavebních objektech mostů se vyskytují položky na dlažbu z lomového kamene (viz. 044-465512-DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC v množství 51,55 m3; 037-465512-DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC v množství 14,476 m3). Jaký typ kamene se má použít? Bude to „původní“ pískovec nebo žula či čedič?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	VL 4, list 206.23 uvádí „dlažba z lomového kamene dle ČSN 72 1860, tl. min. 200 mm (třída jakosti "I" v prostředí XF4, "II" v ostatním prostředí) tj. např. žuly, ruly, čediče, břidlice odpovídajících vlastností“.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Uvažuje zadavatel o opatření proti pádu kamene při demolici původního mostů? Při dnešní prohlídce stavby spatřujeme nebezpečí v uvolnění či pádu bouraného materiálu při demolici mostu. Doplní zadavatel tyto práce do výkazu výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Při demolici objektů lze předpokládat pád demolovaného materiálu (část) do prostoru pod mostem (prostor dočasného záboru). Tento materiál zhotovitel odstraní. Úkon je kryt položkami „BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ...“. (položka zahrnuje mj.: veškeré pomocné konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů).
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Při prostudování projektové dokumentace jsme narazili na záporové pažení-dočasné jak ve výkazu výměr tak v PD. V popisu položky pro pažení je uvedeno následující: „záporové pažení podél výkopu na vtokové straně, kompletní provedení vč. kotvení, převázek atd. Zřízení, odstranění a likvidace vzniklých odpadů, měřena pohledová plocha“. Pro správné ocenění záporového pažení musíme znát další specifika záporového pažení jako druh záporu, tloušťka pažení popř. druh, délku jednotlivých zápor, jejich ukotvení v terénu, umístění převázek, délka kotev vč. jejich statického návrhu a další důležité informace. Bez těchto informací není možné bezpečně a správně ocenit záporové pažení. Doplní zadavatel tyto informace?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Návrh konkrétního pažení bude předmětem VTD zpracované při RDS dle technických specifikací (možností) zhotovitele.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující přílohy:

- **bela_propustky_soupis.xlsx**
- **bela_propustky_soupis.pdf**

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na **30 238 116,96 Kč** bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na **14. 03. 2023 v 10:00 hodin**.