

Profil zadavatele

V Říčanech dne 28.02.2023

Reg. č.: VZ-43/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 - 7 k veřejné zakázce „III/20112 Zbečno, oprava mostu ev.č. 20112-1 přes Berounku“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve formuláři č.9 poskytnutém zadavatelem jako součást zadávací dokumentace je nesprávně uvedeno, že se jedná o nadlimitní zadávací řízení. Dle informací ze zadávací dokumentace však jde o podlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení. Upraví zadavatel formulář, nebo má úpravu provést dodavatel?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Úpravu může provést dodavatel.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:						
	Po prozkoumání dostupné projektové dokumentace a výkazu výměr se domníváme, že chybí položka pro podpěrné konstrukce na zajištění hlavních nosných oblouků a poprsních zdí. V SO 000 Vedlejší a ostatní náklady je položka: <table border="1"><tr><td>15</td><td>02940</td><td>B</td><td>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</td><td>KPL</td><td>1,000</td></tr></table>	15	02940	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
	15	02940	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	
VTD podpěrné konstrukce pod nk VTD zábradlí VTD provizorních konstrukcí - lávka, rampy $1=1,000 [A]$ $Celkem: A=1,000 [B]$							

Nicméně tato položka požaduje pouze dodávku VTD pro podpěrné konstrukce. Nikde v PD a ani ve výkazu výměr není zřejmé jak má být tato položka řešena a oceněna. Myslíme si, že tato položka by měla být dost jasně vyspecifikována již před samotným zadáním, jelikož bude mít veliký vliv na výslednou cenu. Nikde není ani vyspecifikováno zda tyto podpěrné konstrukce musí být nutně realizovány a nebo zda budou realizovány až po odhalení NK. Doplní zadavatel položku pro tyto práce a určí její případnou hodnotu aby byla do soutěže pro všechny uchazeče stejná? Nebo se položka nebude doplňovat a případné podpěrné konstrukce se budou v realizaci řešit formou víceprací?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Použití podpěrné konstrukce zadavatel neuvažuje, postup práci bude zvolen tak, aby podpěrné konstrukce nebylo třeba (rovnoměrné odtěžování s rozdílem úrovní do 0.3 m, lehké pracovní stroje

	apod.). V případě, že uchazeč uvažuje použít postup vyžadující podpěrné konstrukce, necht' uvažuje náklady v rámci existujících položek, použití podpěrné konstrukce nesmí mít negativní vliv na harmonogram stavby.
--	--

Zadavatel neprodlužuje termín pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 3 (žádosti o vysvětlení nebyly doručeny včas ve stanovené lhůtě).

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval