



*Voda je život, chraňme ji!®*

**Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**  
 Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983  
 Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

CR PROJECT s.r.o.  
 Pod Borkem 319  
 293 01 Mladá Boleslav

*Váš dopis zn./ze dne*

*Naše značka*  
 1512/18/Ge

*Vyřizuje/linka*  
 Gerneriová/170

*Ml. Boleslav*  
 17.5.2018

**Kosmonosy parc.č. 1827/23, 853/6 atd., rekonstrukce ulice Boleslavská - vyjádření k předložené dokumentaci stavby**

- **Toto vyjádření neslouží k vydání povolení na žádnou stavbu.**

Investor: Město Kosmonosy, Debřská 229/1, 293 06 Kosmonosy

K žádosti o vyjádření byla předložena průvodní zpráva a koordinační situace pro objekty: SO.101 komunikace a zpevněné plochy ul. Boleslavská, SO.102 komunikace a zpevněné plochy ul. Víta Nejedlého, SO.103 komunikace a zpevněné plochy ul. Linhartova, SO.401 rekonstrukce VO, SO.402 VO nasvětlení přechodů.

V místě plánované stavby **dojde ke střetu s vodovodem a kanalizací** ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s.

**K předloženým podkladům a k realizaci stavby máme následující připomínky, které požadujeme zpracovat do dokumentace:**

1. Součástí rekonstrukcí komunikací musí být výměna dožilého vodovodu v ul. Boleslavská (přibližně od č.p. 436 po č.p. 366) a oprava kanalizačních stok, máme na mysli souhrnnou zprávu a koordinační situaci. Žádáme o začlenění těchto prací do rozsahu projektu, jeho časového plánu a o sdělení termínu realizace stavby pro přípravu naší investiční akce.

Přípravu a koordinaci záměrů za naši společnost bude zajišťovat oddělení vodohospodářského rozvoje a investic, vedoucí odd. ing. M. Kafluk (tel. 326 376 215, mkafluk@vakmb.cz).

2. V rámci přípravy stavby bude nutno provést kontrolu - zjištění technického stavu stávajících vodárenských armatur, hlavních uzávěrů, vodovodních a kanalizačních přípojek.

Podle zjištěných skutečností bude třeba umožnit naší a.s. jako provozovateli veřejného vodovodu a kanalizace vyměnit nefunkční armatury a po dohodě s majiteli jednotlivých nemovitostí vyměnit stávající vodovodní a kanalizační přípojky, pokud jsou v nevyhovujícím technickém stavu, zejména stářím či nevyhovujícím materiálem.

Oblast vodovodních a kanalizačních přípojek považujeme za zvlášť důležitou, a to z důvodu, že vlastníky těchto přípojek jsou vlastníci připojených nemovitostí a proto je potřeba s nimi zahájit co nejdříve komunikaci v této věci aby se mohli na akci také připravit. V rámci zpracování našeho projektu obnovy vodovodního řádu prověříme stav vodovodních přípojek a budeme mít k dispozici

Telefon: 326 376 111  
 provolba 326 376 xxx  
 Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz  
 URL: www.vakmb.cz

seznam objektů, kde jsou přípojky nevyhovující. Složitější situace je u přípojek kanalizačních, zde stav neumíme většinou při přípravě projektu posoudit a lze na něj usuzovat pouze analogicky podle stavu kanalizační stoky. O to důležitější bude komunikace s vlastníky domů.

3. Požadujeme předložit kompletní dokumentaci stavby (DÚR a DSP).

Koordinační situace stavby musí obsahovat zřetelný, čitelný zákres vodohospodářských zařízení, včetně vyznačení ochranného pásma vodovodu a kanalizace. V kolizních místech nutno doplnit důležité kóty vzdáleností záměru od vodohospodářských zařízení.

- Požadujeme předložit přehledné koordinační situace, řezy a tech. zprávy s řešením stavebních objektů: Komunikace, chodníky, podzemní kontejnery v ul. Puškinova u parc.č. 445 (střet s kanalizací BE 600, BE 500), úprava komunikace v místě armaturní vodovodní šachty u parc.č. 538/11 Stakorská ul., umístění veřejného osvětlení v ochranných pásmech vodohosp. zařízení, umístění přístřešků Bus a řešení úprav dešťové kanalizace.

Podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, je **ochranné pásmo vodovodu a kanalizace** DN < 500 mm - 1,5 m, DN > 500 mm – 2,5 m, DN > 200 mm a hl. >2,5 m +1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí. Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru včetně inž. sítí, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace popřípadě provozovatele.

Upozorňujeme Vás, že není možné odvádět do kanalizace větší než současné množství dešťových vod.

Opravenou a doplněnou kompletní dokumentaci stavby předložte k posouzení naší a.s. před zahájením správního řízení.

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 91

Ing. Vladimír Stehlík  
výrobní náměstek



v. z. Danuše Dvořáková  
vedoucí oddělení TPC

Obdrží: VRI, P 2, P 7