

Poznámka:

Rozvody pro provedení kabely CYKY uloženými v zemi a v chráničkách KOPOFLEX
El. sít: 3/PEN 400/230V 50Hz – AC, TN–C
Ochrana před neb. dotykem než. částí: samočinným odpojením od zdroje
Ochrana před neb. dotykem živ. částí: izolací, kryty a přepážkami

Pozor!

Před zahájením výkopových prací zajistí investor přesné vytyčení stávajících
podzemních sítí a nové budou položeny dle platných ČSN – zejména ČSN 73 60 05

Souběh a křížení se stávajícími sítěmi viz koordinační situace stavby.

!!!PŘED ZAPOČETIM STAVEBNÍCH PRACÍ SI MUSÍ ZHOTOVITEL NECHAT ZAMĚŘIT EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!!!


Legenda

- LED svítidlo 5000lm VE VÝŠCE 10M
slinění stožár třístupový – výška osazení svítidla 10m – 156/89/60, – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
svítidlo přímo na dřík stožáru
- svítidlo LED pro osvětlení přechodů pro chodce – asymetrická charakteristika – osazení VE VÝŠCE 6M
speciální svítidlo pro osvětlení přechodů pro chodce osazené na pomocném výložníku
- nové kabelové vedení CYKY 4x16–J v zemi v chráničce 63mm
přechody pod komunikacemi a vjezdy v chráničkách 110 mm
- nové kabelové vedení CYKY 4x16–J v zemi v chráničce 63mm – přívod k osv. přechodů pro chodce
přechody pod komunikacemi a vjezdy v chráničkách 110 mm
- svítidla určená k demontáži
- uzemnění – nové pomocí páska FeZn 30/4 nebo vodiče d10mm
položení do výkopu

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

a	Úprava šířek jízdních pruhů	01.2022	<i>all d.</i>
b			
c			
č	text změny - odůvodnění	datum	podpis

Objednatel:	MĚSTO KOSMONOSY DEBRSKÁ 223 293 06 KOSMONOSY
-------------	---

Zpracoval	Kontroloval	Schválil	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ OLBRACHTOVA 599/8, MLADÁ BOLESLAV číslo zakázky: 66/2017
Ing. Jaroslav Altera	Ing. Jaroslav Altera		
Oprávněná osoba kooperanta: Ing. Jaroslav Altera			

Ředitel ateliéru	Vedoucí projektu	Tech. kontrola	Vypracoval	CR PROJECT CONSTRUCTIONS&ROADS CR PROJECT s.r.o., POD BORKEN 319, 293 01 Mladá Boleslav tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039 fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz URL: http://www.crproject.cz
<i>Ing. Jirák J.</i>	<i>Ing. Jirák J.</i>	<i>Ing. Adam J.</i>	<i>Radek Dittrich</i>	
stavba: REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE BOLESLAVSKÁ, KOSMONOSY				HIP: Radek Dittrich
objekt: 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				číslo zakázky: 2017-069
část: C STAVEBNÍ				stupeň dokumentace: PDPS
obsah: SITUACE VO				datum: 06.2020
název dlg.souboru: BOLESLAVSKA_PDPS_VO.PDPS				měřítko: 1:250 formát: 8x44
číslo přílohy: 401.03				číslo výkresu: vytisk číslo:
				3