

P2012 - 069

CR PROJECT s.r.o.  
Lucie Řípová  
Pod Borkem 319

293 01 Mladá Boleslav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
Jin/103/1097932497/18VYŘIZUJE / LINKA  
V Jindřich/ 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Mělník/ 20.4.2018

**Vyjádření k PD stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul. Boleslavská, Kosmonosy“ pro účely územního a stavebního řízení**

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro výše uvedeno stavbu za těchto podmínek:

Stavbou bude respektováno energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., na které se vztahuje ustanovení Zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění §46 ochranná pásma.

Součástí projektové dokumentace musí být zakres energetického zařízení a sdělení k existenci sítí, které obsahuje podmínky při střetu s energetickým zařízením. Vyjádření získáte elektronicky na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz>. V případě střetu ochranného pásma výše uvedenou stavbou musí být rovněž doložen souhlas s umístěním stavby, povolení činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení, které bude nedílnou součástí našeho souhrnného stanoviska ke shora uvedené stavbě.

Při realizaci stavby dodržet podmínky z výše uvedených vyjádření.

Umístěním autobusového stanoviště dochází ke kolizi s podzemním vedením v majetku naší společnosti, stávající vedení v těchto místech bude nutné přeložit do zeleného pásu popř. přilehlého chodníku. V místech kolmé křížení podzemního vedení s komunikací bude zajištěna jeho mechanická ochrana stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček)

V případě vzniku nového křížení kabelového vedení a komunikace, vzniku parkovacích ploch, zálivů atp. nad kabelovým vedením, nebo při budování nového vjezdu na přilehlé pozemky je nutno zajistit jeho mechanickou ochranu. Komunikace bude navržena tak, aby podzemní vedení v místech souběhu bylo uloženo v zeleném pásmu popř. chodníku v souladu zejména s ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

Pro zajištění uložení podzemních sítí v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno dílčí přeložení takového distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Smlouva na realizaci přeložky a přeložka zařízení distribuční soustavy musí být zrealizována před započítáním zemních prací.

Zemními pracemi nesnižovat hloubku uložení kabelových rozvodů, nesmí být poškozena uzemňovací soustava nebo ovlivněna stabilita nadzemních částí.

Upozorňujeme rovněž, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v našem majetku (např. přírodní vedení k odběratelům).

Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN

**ČEZ Distribuce, a. s.** Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka  
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obch.  
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

El. napojení odběrů veřejného osvětlení a smluvní zajištění rez. příkonu musí být řešeno na základě podané „Žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z příslušné napěťové hladiny “ za splnění všech smluvních podmínek.

Pokud v průběhu stavby bude zjištěno neevidované zařízení, práce okamžitě přerušte a tuto skutečnost nahlase na naši kontaktní linku č. 800 850 860.

**Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví.**

S pozdravem



Vítězslav Jindřich  
Hlavní technik SEM | oddělení SEM Sítě Střed  
ČEZ Distribuce, a. s.