

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor
Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy

Č.j: st.4458/2018 - 4-328
Vyřizuje: Ing. Lubana Vondrlíková
E-mail: vondrlikova@oukosmonosy.cz
Telefon: 326719072

Toto rozhodnutí nebylo právní moci dnem:

10. dubna 2019

Kosmonosy, dne: 21.3.2019

Vyznačeno dne: 14.4.2019	Vyznačil: [Podpis]
-----------------------------	-----------------------



ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Rekonstrukce místní komunikace ulice Boleslavská, Kosmonosy SO.402 - Veřejné osvětlení - nasvětlení přechodů na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 473/6, 538/11, 562/1, 853/2, 1318, 1326, 1332/5, 1827/23 a 1828/1 v katastrálním území Kosmonosy, kterou podal subjekt Město Kosmonosy (IČO - 00508870), Debřská 223/1, Kosmonosy, 293 06 Kosmonosy takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **Rekonstrukce místní komunikace ulice Boleslavská, Kosmonosy SO.402 - Veřejné osvětlení - nasvětlení přechodů** na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 473/6, 538/11, 562/1, 853/2, 1318, 1326, 1332/5, 1827/23 a 1828/1 v katastrálním území Kosmonosy.

Druh a účel umísťované stavby :

Veřejná technická infrastruktura – veřejné osvětlení - nové bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce

Parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje :

- v katastrálním území Kosmonosy:

pozemek parcelní čísl 473/6 – ostatní plocha
pozemek parcelní čísl 538/11 – ostatní plocha
pozemek parcelní čísl 562/1 – ostatní plocha
pozemek parcelní čísl 853/2 – ostatní plocha
pozemek parcelní čísl 1318 – ostatní plocha
pozemek parcelní čísl 1326 – ostatní plocha
pozemek parcelní čísl 1332/5 – ostatní plocha
pozemek parcelní čísl 1827/23 – ostatní plocha
pozemek parcelní čísl 1828/1 – ostatní plocha

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby :

- stožáry VO – výška 6 m, počet kusů 16 (č.1-16)

- svítidlo - 16 ks

Celková délka rozvodů VO 55m .

Na pozemku parc.č.853/2 budou umístěny - přechod pro chodce v ulici Zahradní u Lidlu :

– č.1 ve vzdálenosti 3,94m od hranice s pozemkem parc.č.853/3 a 4,22m od hranice s pozemkem parc.č. 1827/23

- č.2 ve vzdálenosti 2,86m od hranice s pozemkem parc.č.853/1 a 9,56m od hranice s pozemkem parc.č. 1827/23

Na pozemku parc.č.1827/23 přechod pro chodce u TC Transcentrum – ulice Boleslavská :

- č.3 ve vzdálenosti 2,63m od hranice s pozemkem parc.č.858/3 a 7,87m od hranice s pozemkem parc.č. 854/1
- č.4 ve vzdálenosti 3,94m od hranice s pozemkem parc.č.893/9
- Na pozemcích parc.č.1827/23 a 562/1 – přechod pro chodce na rohu ulice Víta Nejedlého a Boleslavské
 - č.5 ve vzdálenosti 0,37m od hranice s pozemkem parc.č.592
 - č.6 ve vzdálenosti 2,53m od hranice s pozemkem parc.č.863
- Na pozemku parc.č.1827/23 - přechod pro chodce na křižovatce ulic Karla Veselého a Boleslavská ulice
 - č.7 ve vzdálenosti 2,77m od hranice s pozemkem parc.č.858/3
 - č.8 ve vzdálenosti 3,37 m od hranice s pozemkem parc.č. 582
- Na pozemcích parc.č. 1332/5, 1326 a 1318 – přechod pro chodce na křižovatce ulic Linhartova a Boleslavská
 - č.9 ve vzdálenosti 2,27m od hranice s pozemkem parc.č.1316
 - č.10 ve vzdálenosti 2,69m od hranice s pozemkem parc.č.1318
- Na pozemcích parc.č. 1827/23 a 1326 – přechod pro chodce ulice Boleslavská pod Loretou
 - č.11 ve vzdálenosti 3,32m od hranice s pozemkem parc.č.1318
 - č.12 ve vzdálenosti 1,94m od hranice s pozemkem parc.č.562/2
- Na pozemcích parc.č. 538/11 a 1828/1 – přechod pro chodce na křižovatce ulic Stakorská a Boleslavská
 - č.13 ve vzdálenosti 3,10m od hranice s pozemkem parc.č.1827/1 a 1,69 m od hranice s poz.p.č.538/7
 - č.14 ve vzdálenosti 3,52m od hranice s pozemkem parc.č.197/1 a 8,10m od hranice s poz.p.č.445
- Na pozemcích parc.č. 473/6 a 1326 – přechod pro chodce ulice Debřská – před čp.48
 - č.15 ve vzdálenosti 3,29m od hranice s pozemkem parc.č.478
 - č.16 ve vzdálenosti 1,39m od hranice s pozemkem parc.č.1325

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou pod zakázkovým číslem 2017-069 zpracoval CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, Mladá Boleslav, zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Altera, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení staveb. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
2. Stavba bude koordinována se stavbou komunikace a chodníků v ul. Boleslavská.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5. Vlastníci a uživatelé sousedních nemovitostí nesmí být stavbou poškozováni. Případné škody na sousedních nemovitostech musí být ihned na náklad stavebníka odstraněny nebo plnohodnotně nahrazeny. Pokud by nedošlo mezi poškozeným a stavebníkem k dohodě, lze uplatnit námitky dle občanského zákoníku u soudu.
6. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
7. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
8. Stavebník odpovídá za případné poškození podzemních staveb, technické infrastruktury a jiných zařízení v důsledku stavby. V případě, že umístění stávajících podzemních staveb, technické infrastruktury a jiných zařízení neumožní umístit stavbu podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, budou zastaveny práce na stavbě a tato skutečnost oznámena stavebnímu úřadu, který rozhodne o dalším postupu. Před započítím výkopových prací ověříte si u všech správ podzemních inženýrských sítí přesné uložení jejich zařízení a objednáte u nich vytyčení těchto zařízení.
9. Zemní práce budou realizovány v souladu s vyjádřením správ veřejné infrastruktury a budou dodrženy podmínky správců sítí, obsažené v těchto vyjádřeních:
 - ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k PD z dne 20.4.2018 zn.: Jin/103/1097932497/18
 - ČEZ Distribuce a.s. - souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení zn. 001098487554 ze dne 21.5.2018.
 - ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0101028539 a zn. 0101028541 ze dne 5.12.2018

- GridServices, s.r.o. – vyjádření ze dne 24.4.2018 zn. 5001704543
 - Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., - vyjádření ze dne 17.9.2018 zn.1512/18/Ge-II.
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: vyjádření č.j.587391/18 ze dne 13.4.2018 a ze dne 17.4.2018
 - Fibernet – vyjádření zn. 3176/2018 ze dne 6.12.2018
 - České radiokomunikace a.s. – ze dne 7.12.2018 zn.:UPTS/OS/208050/2018
 - Ing. Bohuslav Ottomanský – OSVIT SERVIS vyjádření ze dne 16.4.2018
 - CENTROTERM Mladá Boleslav, a.s. – vyjádření ze dne 19.4.2018 zn.o99/2018/He/e a ze dne 3.5.2018 zn.: o99/2018/He/e
10. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. Doklady o nezávadném odstranění odpadů budou přiloženy k oznámení o užívání stavby.
 11. Po realizaci stavby bude Policii ČR, územnímu odboru Mladá Boleslav, Dopravnímu inspektorátu doložena kvalita osvětlení dopravního prostoru - protokolem prokazující splnění normy ČSN EN 13201 o osvětlení pozemních komunikací.
 12. Stavebník oznámí před zahájením stavebních prací stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 13. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
 14. Po dokončení stavby je stavebník povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.
 15. Stavebník po dokončení stavby požádá stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu a spolu se žádostí předloží i mj. dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.

Toto územní rozhodnutí platí 3 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebylo-li ve lhůtě platnosti započato s využitím území pro stanovený účel nebo s realizací záměru, nebo podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Kosmonosy (IČO - 00508870), Debrská 223/1, Kosmonosy, 293 06 Kosmonosy

O d ů v o d n ě n í

Dne 10.12.2018 podal subjekt Město Kosmonosy (IČO - 00508870), Debrská 223/1, 293 06 Kosmonosy žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Rekonstrukce místní komunikace ulice Boleslavská, Kosmonosy SO.402 - Veřejné osvětlení - nasvětlení přechodů na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 473/6, 538/11, 562/1, 853/2, 1318, 1326, 1332/5, 1827/23 a 1828/1 v katastrálním území Kosmonosy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

V rámci objektu SO.402 bude vybudováno nové bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce v místech vyspecifikovaných investorem. Zapojovací místo je vždy ve stávajícím rozvodu VO patici nebo svorkovnici stávajícího stožáru VO, kabely budou typu CYKY 4x16. Polohy stožárů VO byly určeny na základě výpočtu a empirických zkušeností s přihlédnutím k prostorovým možnostem stávajících sítí. Je uvažováno se svítidly se zdrojem LED, výška osazení svítidel je 6m na úrovni komunikace. Svítidla budou zapojena do 3fázové soustavy - každé 3. svítidlo na stejnou fázi. Současně s kabely bude položen i zemnicí pásek FeZn 120 mm² (variantně vodič FeZn Ø 10 mm). Stávající nevyužité stožáry budou demontovány a pokud to bude možné i včetně staré kabeláže.

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor opatřením ze dne 4.2.2019 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil ústní jednání na den: 5.3.2019 (úterý) konané v zasedací místnosti stavebního úřadu 2.patru - Městský úřad

Kosmonosy, Debrská 223. V oznámení o zahájení řízení byly mimo jiné uvedeny pozemky parc.č. 562/2 a 1827/1. Stavební úřad při řízení zjistil, že tyto pozemky nebudou dotčeny umístěnou stavbou a proto nejsou uvedeny ve výroku rozhodnutí. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

K řízení byly předloženy mj. tyto doklady:

- Město Kosmonosy vyjádření ze 16.10.2018
- Magistrát města Mladá Boleslav- OStRM- oddělení územního plánování č.j.: 32175/2018/ÚP/IŠUL ze dne 12.6.2018 – ke SO 402 se ze zákona nevyjadřuje
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí - vyjádření č.j. ŽP-336.2-20396/2018 ze dne 23.4.2018 bez podmínek
- Magistrát města Mladá Boleslav- OStRM- oddělení památkové péče – závazné stanovisko č.j.OStRM – 22104/2018-114 ze dne 31.5.2018 – bez podmínek
- Magistrát města Mladá Boleslav- ODSH – rozhodnutí zvláštní užívání tělesa pozemní komunikace silnice III.třídy č.2769 – č.j.: ODSH 253-280/2018-23/2016 ze dne 9.10.2018
- Městský úřad Kosmonosy – správní odbor – vyjádření ze dne 17.4.2018 zn.: MeUK/1320/2018/MŠ – souhlasné bez podmínek
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – č.j.: KHSSC 19262/2018 ze dne 3.5.2018 nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví
- ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav –ev.č. MB-327-2/2018/PD ze dne 17.4.2018 – k SO 402 se státní požární dozor ve smyslu posouzení PD nevykonává
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, DI – č.j.: KRPS+354704/ČJ-2018-010706-KOM ze dne 26.11.2018 – s podmínkou uvedenou ve výroku rozhodnutí pod č. 11
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k PD z dne 20.4.2018 zn.: Jin/103/1097932497/18
- ČEZ Distribuce a.s. - souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení zn. 001098487554 ze dne 21.5.2018.
- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0101028539 a zn. 0101028541 ze dne 5.12.2018
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení zn. 0200841979 ze dne 5.12.2018 nedojde ke střetu
- GridServices, s.r.o. – vyjádření ze dne 24.4.2018 zn. 5001704543 s podmínkami
- Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., - vyjádření ze dne 17.9.2018 zn.1512/18/Ge-II. s podmínkami
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: vyjádření č.j.587391/18 ze dne 13.4.2018 a ze dne 17.4.2018 – s podmínkami
- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 5.12.2018 zn.: E44341/18 – nedojde ke kolizi
- Vodafone Czech Republic a.s., - ze dne 5.12.2018 zn.: 181205-0844102799 - nenachází
- Fibernet – vyjádření zn. 3176/2018 ze dne 6.12.2018 s podmínkami
- České radiokomunikace a.s. – ze dne 7.12.2018 zn.:UPTS/OS/208050/2018 – nenachází se zařízení
- Ing. Bohuslav Ottomanský – OSVIT SERVIS vyjádření ze dne 16.4.2018 – s podmínkami
- CENTROTERM Mladá Boleslav, a.s. – vyjádření ze dne 19.4.2018 zn.o99/2018/He/e a ze dne 3.5.2018 zn.: o99/2018/He/e – podmínky střetu
- ŠKO-ENERGO, s.r.o., vyjádření ze dne 15.8.2017 zn. 193/2017/Ka - nedojde ke střetu
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje – vyjádření ze dne 3.5.2018 zn.: 2570/18/KUSK/MHT/Bar – podmínky jsou v rozhodnutí MMB ODSH
- MO-SEM Praha souhlas ze dne 21.6.2018 č.j.101680/2018-1150-OÚZ-PHA
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Středočeský

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor v průběhu územního řízení o umístění stavby posuzuje žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona. Posouzení záměru dle §90 stavebního zákona:

- o *soulad s vydanou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území*

Pozemky se nachází v zastavitelném území a jsou situovány ve vymezených dopravních koridorech stabilizované silniční sítě města, zahrnuté do funkční plochy dopravní infrastruktury, pro kterou jsou v kap.f.3.7.1, a f.3.7.2) výrokové části schváleného územního plánu obce Kosmonosy a Horní Stakory ze dne

30.10.2000 usnesením č.45/00 a změna č.1 ze dne 1.11.2001 usnesením č.58/01, změna č.2 schválená usnesením č.35/2010 dne 1.7.2010 a změna č.3 schválená usnesením č.71/2015 dne 30.9.2015 stanoveny podmínky funkčního a prostorového uspořádání území. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Kosmonosy a Horní Stakory.

- o *s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území*

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

- o *s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu*

Nejsou žádné požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

- o *S požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů*

Stavba není v rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí tři roky ode dne nabytí právní moci.

Stavební úřad prodloužil platnost územního rozhodnutí dle §93, odst. 1 stavebního zákona na žádost stavebníka (prostřednictvím zástupce: CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav 1) na 3 roky, neboť tato stavba bude probíhat v koordinaci se stavbou opravy komunikace a chodníků v ul. Boleslavská, která měla postupně probíhat od roku 2019.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a jsou ve vzdálenosti menší než 2m od umísťované stavby (§96odst.3 písm.d) stavebního zákona), v tomto případě se jedná o vlastníky pozemku parc.č.592, 562/2, 538/7, 1325, 1827/1 a vlastníky anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Seznam všech účastníků řízení:

Město Kosmonosy, CENTROTERM Mladá Boleslav, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., FIBERNET,a.s., GridServices, s.r.o., Rostislav Hlaváček, Ing. Bohuslav Ottomanský, OSVIT SERVIS, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s..

Upozornění:

Podle zákona o státní památkové péči 20/1987 Sb., v platném znění je před prováděním zemních prací dle §22 odst. 2 nutno předem uvědomit Archeologický ústav Akademie věd ČR, 118 00 Praha 1, Letenská 4. Oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů ve správním obvodu Mladá Boleslav je i Ústav archeologické památkové péče středních Čech Praha, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10 (tel. 274817993, e- mail: praha@uappsc.cz).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Praha.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



otisk úředního razítka

Ing. Lubana Vondříková v. r.
Vedoucí stavebního odboru

Rozdělovník

Účastníci řízení - (doručení jednotlivě):

Město Kosmonosy, Debrská 223/1, Kosmonosy, 293 06 Kosmonosy, prostřednictvím zástupce: CR
Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav I
CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s., Jana Palacha 1294, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá
Boleslav I
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha - Žižkov, 130 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
FIBERNET, a.s., Českobratrské náměstí 1321, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Brno - Zábrdovice, 602 00 Brno
Rostislav Hlaváček, Boleslavská 305/45, 293 06 Kosmonosy
Ing. Bohuslav Ottomanský, OSVIT SERVIS, 17. listopadu 1196, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá
Boleslav
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Praha
- Smíchov, 150 00 Praha
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá
Boleslav

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 61,
Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí 61, Mladá
Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav
Magistrát města Mladá Boleslav, OStRM, oddělení památkové péče, Komenského náměstí 61,
Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav
Městský úřad Kosmonosy, správní odbor, Debrská 223/1, Kosmonosy, 293 06 Kosmonosy
Policie ČR, Krajské ředitelství, dopravní inspektorát, Mladá Boleslav , 293 05 Mladá Boleslav