

Věc : **Vyjádření k ochraně sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.**

Stavba: **Rekonstrukce místní komunikace ulice Boleslavská, Kosmonosy**

Dobrý den,

s předloženou projektovou dokumentací výše uvedené stavby souhlasím za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vydané k této stavbě ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. **587374/18**.

Stavba je podmíněna přeložením sděl. vedení a zařízením(SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.(dále CETIN)!

Přeložení SEK společnosti CETIN je nutné projednat s Divizí Provoz, společnosti CETIN pracoviště Olšanská 6, Praha 3, kontaktní osoba p.Šulc, mob. 724227906, e - mail.: jan.sulc@cetin.cz .

Pro výměny a úpravy kabelových komor kontaktujte p. Jiřího Bendu, mob. 606757265, jiri.benda@cetin.cz .

Přeložku je nutné provádět dle platných norem ČSN – hloubka uložení + krytí kabelu. Spojky nechat přístupné mimo pozemní komunikace (vozovky, příjezdové cesty) a přístřešky či jiné stavby.

Sdělovací kabely a zařízení musí být uloženy dle ČSN 73 6005 v chodníku u obruby, nezabetonovány a v předepsaném krytí.

Kabely a zařízení SEK CETIN, nesmí být umístěny pod obrubou, uloženy ve vozovce v podélném směru a zpevněných plochách.

V místě stavby se nesmí navýšovat nebo snižovat terén – nivelita musí zůstat stejná.

V případě nechráněných kabelů(např. v místě vjezdů, sjezdů, parkovacích míst, křížení komunikací apod.), je nutno tyto kabely uložit do betonových nebo plastových dělených chráničků s přesahem 0,5 m na každou stranu.

Na trasách SEK společnosti CETIN, nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení stavenišť, navýšovat nebo snižovat terén - niveleta musí zůstat stejná.

Na trasách nechráněných SEK CETIN nesmí pojíždět těžké stavební mechanizmy.

Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti CETIN včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů.

Před záhozem pozvěte pracovníka Správy a ochrany sítí (p. Stránský, mob. 606 656613), ke kontrole. Pracovník Správy a ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.

V Mladé Boleslavi 17.4.2018

Luděk Stránský
Specialista správy a ochrany sítě