



POZNÁMKY:

- KOTY S OZNAČENÍM "*" JSOU PŘEVZATÉ Z MOSTNÍHO LISTU.
- VŠECHNY HRANY JSOU ZKOSENY 20/20 VLOŽENÍM LIŠT DO BEDNĚNÍ
- VŠECHNY ZASYPANÉ PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU NEOPATŘENÉ ISOLACÍ JSOU NATŘENY ALP + 2x ALN
- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROCHÁZEJÍCÍ PŘES PRACOVNÍ SPÁRY BUDE OPATŘENA EPOXIDOVÝM NÁTĚREM VE VZDÁLENOSTI MIN. 50mm OD SPÁRY
- SPRÁHUJÍCÍ TRNY Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE BUDOU NAVRTANÉ DO KAMENNÉ KLENBY V RASTRU 0,4x0,4m.

BETON: C30/37 – XF2, XD1, XC2

PODKLADNÍ BETON: C12/15 – X0

ZNAČENÍ BETONŮ PODLE ČSN EN 206

OCEL: B500B

ZNAČENÍ PODLE ČSN 420139

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Objednatel:	KSÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5
-------------	--	---

Číslo zakázky:	15 297 00	HIP:	Ing. Jan KOMANEC	PONTEx S.R.O. Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 24461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Jan KOMANEC	
Tech. kontrola:	Ing. Václav KVASNIČKA	Vypracoval:	Ing. Jan VESELÝ	

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Domašín, Vlašim	Kraj:	Středočeský	
Akce:	OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017 MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN A MOSTU ev. č. 112-015 MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN				Datum	Stupeň
Část:	B. STAVEBNÍ ČÁST				04/2017	PDPS
Objekt:	SO 201 – OPRAVA MOSTU ev. č. 112-015				Souprava	Č. přílohy
Příloha:	TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE					8