

Vojtěch NOVÁČEK

servis a opravy plynových spotřebičů

Lauterbachova 853/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

tel: 604 232 826, e-mail: vojta.novacek@email.cz

IČ: 701 80 091, DIČ: CZ7308201461

Oprávnění ev.č.: 3827/6/07/PZ-M-VI, VII. Vydané 31.8.2007 ITI Praha.

PROTOKOL O SERVISNÍ PROHLÍDCE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

Objednatel:

SOŠ a SOU Městec Králové, T. G. Masaryka 4

T. G. Masaryka 4

289 03 Městec Králové

IČ: 000 69 574

Plynové spotřebiče:

Protherm KLO 100

v.č.: 211337100KLOCZ<123100005004N1

Quantum Q7-100-HRRS

v.č.: 072103294301001

v.č.: 063403180102008

ETI Hötherm 100 ES

v.č.: 0030/93

v.č.: 9877/93

Dne 9.8.2021 byla provedena servisní prohlídka na výše jmenovaných plynových spotřebičích včetně kontroly těsnosti u závitových a rozebíratelných spojů rozvodů plynu dle ČSN 38 6405 U spotřebičů s výrobním číslem 0030/93 a 9877/93 **doporučuji výměnu** z důvodu stáří spotřebiče.

Vojtěch NOVÁČEK

servis a opravy plynových spotřebičů

Lauterbachova 853/IV, 503 51 Chlumec n. C.

tel: 604 232 826, e-mail: vojta.novacek@email.cz

IČ: 701 80 091, DIČ: CZ7308201461 (6) ****

Firma Vojtěch Nováček