

profil zadavatele

V Říčanech 20. 03. 2023
Reg. č.: VZ-55/23
Č.j.: 742/23/KSUS/R/JAS
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8-11 k veřejné zakázce „III/23628 Drnek“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V rozpočtu stavby je obsažen krycí list, ve kterém jsou k ocenění mimo A. základních rozpočtových nákladů také B. Doplnkové náklady - práce přesčas, bez pevné podl., kulturní památka.
	Co mají uchazeči v těchto položkách oceňovat - určí zadavatel tyto položky jako preliminář? Nebo mají uchazeči tyto položky nechat nevyplněné resp. oceněné nulovou hodnotou?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Položky v krycím listu B a C nejsou v případě této veřejné zakázky určeny k vyplnění.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V rozpočtu stavby je obsažen krycí list, ve kterém jsou k ocenění mimo A. základních rozpočtových nákladů také C. Náklady na umístění stavby (NUS) - zařízení staveniště, mimostaveništní doprava, územní vlivy, provozní vlivy, ostatní, NUS z rozpočtu.
	Mohou uchazeči tyto položky nechat nevyplněné resp. oceněné nulovou hodnotou? S tím, že mají náklady na výše uvedené položky uchazeči obsažené v základních rozpočtových nákladech?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Položky v krycím listu B a C nejsou v případě této veřejné zakázky určeny k vyplnění.

10.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
Zadavatel v odpovědi na dotazy č. 1 - 5 uvádí v odpovědi č. 1 následující:					
1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Ve výkazu výměr jsou uvedeny následující položky:				
	1	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	513,00
	3	015112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	23,00
	Dle našeho názoru je chybně množství poplatku za likvidaci: $513 \times 0,1 = 51,3 \text{ m}^3 \times 1,7 = \underline{\underline{87,21 \text{ t}}}$				
Žádáme o opravu množství.					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Výpočet byl proveden s ohledem na povahu materiálu, jedná se převážně o hlínu s travním drnem, tedy nelze násobit koeficientem 1,7 (tj. např. kamenná drť)					

Dle výpočtů dodavatele by $1 \text{ m}^3 = 0,45 \text{ t}$ zeminy což je nesmysl. Těžená suchá zemina má objemovou hmotnost minimálně 1,3t, těžená mokrá zemina má objemovou hmotnost pak minimálně 1,6t.

Vysvětlení zadávací dokumentace				
Položka č. 3 015112 byla ze strany Zadavatele upravena.				

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v odpovědi na dotazy č. 1- 5 uvádí v odpovědi č. 1 následující:

4.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve vzorovém příčném řezu jsou uvedeny vrstvy z ACP 16+ tl. 60 mm a SC tl. 100 mm viz níže:

Diagram showing a cross-section of a road surface with layers and slopes. The diagram includes labels for 'dřívým materiálem frézovaná konstrukce' and 'stávající dosyp vhodným materiálem'. A table below the diagram lists the layers and their properties:

D1-N-6-VI-PH			
asfaltový beton ACI 11	40 mm	ČSN EN 13108-1	
postřik spojovací PS-E	0,25kg/m ²	ČSN EN 12271	
asfaltový beton podkladní ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1	
postřik infiltrační PI-E	1,00kg/m ²	ČSN EN 12271	
stabilizace cementem SC, C8/10	100 mm	ČSN EN 14227-1, 10	70 MPa
celkem	200 mm		

Výkaz výměr však položku ACP 16+ a SC neobsahuje. Dále je rozpor v tloušťce vrstvy z ACI 11, PD uvádí tl. 40 mm, VV pak tl. 50mm.

Žádáme o vysvětlení rozporu PD a VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Nejedná se o stavbu nové komunikace, ale o opravu povrchu – provedení udržovacích prací.

Opětovně žádáme zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu nekoresponduje PD s VV. Dle našeho názoru je součástí ZD projektová dokumentace pro zcela jinou zakázku a zhotovitel tím může být uveden v omyl.

Žádáme o nápravu těchto nesrovnalostí.

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel trvá na původním zadání - nejedná se o stavbu nové komunikace, nýbrž o provedení udržovacích prací, výměnu živičného povrchu silnice III/23628 v úseku opravy (vzorový řez u dotazu č. 11 Zadavatel k TS nepřikládal).

Jako přílohu k výše zmíněnému Zadavatel přikládá následující:

- **Zad rozpočet OTSKP_III-23628 Drnek_rev1.xls**

Zadavatel mění předpokládanou cenu na **2 167 287,30 Kč** bez DPH a posunuje termín pro podání nabídek na **06. 03. 2023** v 10:00 hodin.