

Ministerstvo obrany ČR
Sekce ekonomická a majetková
Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01; IČ: 60 16 26 94; IDS:hjyaavk

Sp.zn.: 81420/2015-8201-OÚZ-LIT

Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.
Ohradní 24b

140 00 Praha 4 - Michle


Věc: Stavební úpravy mostu ev.č. 229-009 - II/229 Vsesulov.

V Praze dne 2.6.2015

Výtisk č. 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1 sit.



Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy (na teritoriu okresů Domažlice, Kladno, Mělník, Písek, Příbram, Strakonice, Cheb, Klatovy, Rakovník, Tachov, Česká Lípa, Chomutov, Litoměřice, Most, Rokycany, Teplice, Děčín, Louny, Nymburk, Prachatice, Sokolov a Ústí nad Labem) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany ČR, jehož jménem jedná Renata LENIKOVÁ – referent společné státní správy a samosprávy oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové Praha na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015 ve smyslu § 7, odst.2, zákona č.219/2000 Sb., a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu,

vydává závazné souhlasné stanovisko

k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Toto závazné stanovisko je podmíněno plným respektováním následujících podmínek:

Při úplné uzavírce II/229 požaduje SEM Praha tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, kontaktní osoba: KATEŘINA Obermajerová, tel.: 973 251 519, fax: 973 251 530, min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.


Toto stanovisko je platné dva roky a platí jen pro námi ověřenou dokumentaci a rozsah prací na ní vyznačených. Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám umístění, výšce nebo rozsahu stavby, musí být stavba se SEM Praha znovu projednána. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ČR-MO zastoupené AHNM Praha, ředitelem Odboru územní správy majetku v případech, kdy je ČR-MO účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitostí dotčených realizací akce nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

**Doručovací adresa: Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO,
Hradební 12/772, Praha 1, PSČ 110 05**

Kontaktní osoba: R.Leniková, tel. 973 287 118.

Referent společné státní správy a samosprávy
Oddělení ochrany územních zájmů
Renata LENIKOVÁ



Agentura logistiky
Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové

Velké náměstí 33, Hradec Králové, PSČ 500 01

Čj. 2-90/2015-5512HK

V Hradci Králové dne 7. května 2015


Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1 sl.

ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.
Ohradní 24B

140 00 Praha 4 - Michle



Věc: „II/229 Všesulov - oprava mostu ev.č. 229-009, okres Rakovník”

Vaše značka: APIS-239/2015

Z hlediska zájmů orgánů vojenské dopravy nemám připomínek k akci :
„II/229 Všesulov - oprava mostu ev.č. 229-009, okres Rakovník”

Při uzavírce silnice II/229 požaduji tuto skutečnost oznámit ReStř VD Hradec Králové min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.

Dané stanovisko je nedílnou součástí souhrnného vyjádření vojenské správy zastoupené organizací Sekce ekonomická a majetková MO ČR - Oddělení ochrany územních zájmů Praha.

Uvedené stanovisko je vydáváno v souladu s ustanovením Zákona č. 183/2006 Sb. § 16.

Česká republika - vojenská správa
zastoupena
Náčelníkem Regionálního střediska vojenské dopravy
Hradec Králové
majorem Ing. Pavlem Vrbou
v zastoupení
kapitán Ing. Martin Reháček

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

APIS s.r.o.
Ing. Josef Jirotka
Ohradní 24b
Praha 4
140 00

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
NZ/15/KSUS/KLP/STA

Vyřizuje/telefon
Šťastný / 725997995

Praha
27.4.2015

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci „II/229 Všesulov – most ev. č. 229-009“

Dobrý den.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. třídy v majetku Středočeského kraje, na základě Vaší žádosti a prostudování předložené projektové dokumentace stupně DSP, akce: „II/229 Všesulov – most ev.č. 229-009“, zak.číslo 3005/02, s výše uvedenou projektovou dokumentací **souhlasí**.

KSÚS požaduje předložit v dalším stupni dokumentace detaily konstrukcí mostního svršku, vybavení a odvodnění. Zejména římsy, vyústění drenáží, zábradelní svodidla, dilatace a zařízení pro odtok dešťových vod.

Návrh DIO s objízdňými trasami dopravy v rámci stavebního řízení výše uvedené PD dá zpracovatel PD na vědomí příslušnému správnímu cestmistrovi dotčené oblasti Kladno. Tj. Csm Rakovník – p. Luděk Jirka.

S pozdravem

Michal Šťastný
Mostní technik KSUS SK
oblast Kladno



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (52)
příspěvková organizace

Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

O B E C V Š E S U L O V ; P S Č 270 34 Čistá

IČO 00640026; Obecní úřad - tel./fax.: 313 549 512; e-mail: ou.vsesulov@seznam.cz;
Oficiální stránky obce: www.vsesulov.cz

Jméno a adresa žadatele:

Obec Vsesulov
IČO 00640026
Vsesulov 51
270 34

Č.j. 12/2015

Vyřizuje: Martin Deipold

**Povolení ke kácení stromu , podle ustanovení § 8 odst. 1 zák. ČNR č.114/92 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny.**

ROZHODNUTÍ (výrok)

Obecní úřad Vsesulov jako státní orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 76 odst.1 písm. b) zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“) na základě provedeného správního řízení **v y d á v á** žadateli podle ustanovení § 8 odst. 1 zák.

p o v o l e n í

k pokácení následujících druhů dřevin v k.ú. Vsesulov: s tím, že pokácené dřeviny zůstanou majetkem obce.

1 ks jasanu ztepilého, na parcele č. 217 v k.ú. Vsesulov

Odůvodnění:

Výše uvedený orgán přezkoumal žádost Ateliéru Projektování inženýrských staveb s.r.o., Ohradní 24b, Praha 4 - Michle o pokácení výše uvedené dřeviny.


V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že se jedná o dřeviny, rostoucí na pozemku parc.č. 217 v k.ú Vsesulov a je majetkem obce Vsesulov..

Citovaný strom je nutný pokácet z důvodu stavebních úpravních mostu ev.č. 229-009.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15ti dnů ode dne jeho doručení podáním u Obecního úřadu Všesulov .

Ve Všesulově dne 2.11.2015



Martin Diepold
Martin Diepold
starosta obce Všesulov



MURAX00GJY4B

Dle rozdělovníku

596/2015
Yamovate
04. 06. 2015

Váš dopis zn./ ze dne

APIS-233/2015

5. 5. 2015

Naše značka

MURA/30738/2015

OZP01/30738/2015

Vyřizuje/linka

Tomáš Benda DiS./231

Ing. Jana Špirytová/235

Ing. Miroslava Kučerová/237

Ing. Pavla Trčová/232

Rakovník

3. 6. 2015

„II/229 Vsesulov – most ev. č. 229-009“

VIJÁDŘENÍ

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí obdržel dne 7. 5. 2015 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni stavebního řízení: „II/229 - most ev. č. 229-009“.

Jedná se o mostní objekt ev.č. 229-009 ve staničení km 14,047 převádějící silnici II/229 přes Šípský potok v intravilánu na okraji obce. Most je v havarijním stavu, a to zejména jeho nepojízdná část, kde již došlo ke značné deformaci klenby. Nosnou konstrukci tvoří klenba zděná z kamene o jednom poli rozpětí 5,1 m. Volná šířka na mostě je 8,5 m, což je vzhledem k navazujícímu směrovému oblouku malého poloměru nevyhovující. Opěry jsou masivní zděné ze stejného materiálu, jako vlastní klenba. Klenba je přesypána na výšku 0,5 m. Most byl v dubnu 2014 provizorně opraven pro jeho udržení v provozu, vypadlé zdivo zajištěno torkretem a částečně byl doplněn zádržný systém. Nevyhovující je stav původního zádržného systému a krajních částí nosné konstrukce. Úplně chybí izolace mostní konstrukce a dochází k její degradaci a rozpadu. Oprava mostu bude spočívat ve vybudování nové nosné konstrukce na stávajících opěrách, které budou ještě zajištěny mikropilotami. V rámci možností dojde k rozšíření mostu na vnitřní stranu směrového oblouku pro zlepšení průjezdných poměrů.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB, s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle; zak. číslo: 3005/08; Datum: duben 2015; Stupeň: DSP.

Záměrem budou dotčeny pozemky v k.ú. Vsesulov: p.č. 279, 304 a 306, které jsou dle katastru nemovitostí vedeny v druhu pozemku ostatní plocha; p.č. 217 a 307, které jsou dle katastru nemovitostí vedeny v druhu pozemku vodní plocha a p.č. 283/1 a 284, které jsou dle katastru nemovitostí vedeny v druhu pozemku trvalý travní porost.

Na základě prostudování předložených podkladů Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí příslušný podle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“) vydává dle § 154 a 155 odst. 1 správního řádu pro **Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 v zastoupení společností Atelier projektování inženýrských staveb, s.r.o., IČO: 618 53 267, Ohradní 24b, 140 00 Praha 4** toto vyjádření:

Z hlediska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákona):

Pozemky p.č. 283/1 a p.č. 284 v k.ú. Vsesulov jsou součástí zemědělského půdního fondu. Pokud dojde výše uvedeným záměrem k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu není třeba, dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona, souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Upozorňujeme na povinnost dodržování ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) – e) zákona, tj:

„Aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti a terénních úpravách, popřípadě, aby tyto škody byly omezeny na míru co nejmenší, jsou právnické a fyzické osoby tyto činnosti provozující, povinny vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4), zejména

- a) skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu*
- b) ukládat odklizové zeminy ve vytěžených prostorech a není-li to možné nebo hospodářsky odůvodněné, uložit je v první řadě na plochách neplodných nebo na plochách horší jakosti, které byly za tím účelem odňaty ze zemědělského půdního fondu,*
- c) provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením zeminy a vodními poměry byly připraveny k rekultivaci, pokud provedení rekultivace přichází v úvahu,*
- d) provádět podle schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině,*
- e) učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt“.*

V případě, že doba odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu bude delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu nebo pokud se bude jednat o odnětí trvalé, bude nutné požádat Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 1 zákona. Formulář žádosti naleznete na stránkách Města Rakovníka: <http://www.mesto-rakovnik.cz>.

Z hlediska orgánu ochrany přírody:

Upozorňujeme, že v blízkosti plánovaného záměru se nachází vzrostlá zeleň, proto bude třeba při veškerých činnostech souvisejících s tímto projektem postupovat v souladu s normou ČSN 839061 o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Obecná ochrana dřevin vychází z § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. V případě nutnosti kácení bude zapotřebí požádat orgán ochrany přírody o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), v tomto případě Obecní úřad Vsesulov. Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem, v tomto případě vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení a vyhláškou č. 222/2014 Sb., v platném znění.

Upozorňujeme, že předmětný záměr zasáhne do vodního toku a údolní nivy Šípského potoka. Vodní toky a údolní nivy patří mezi významné krajinné prvky dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona. Ty jsou dle § 4 odst. 2 zákona chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, v tomto případě Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí. Formulář žádosti o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku je k dispozici na internetových stránkách tohoto úřadu.

Dále upozorňujeme, že předmětný záměr zasáhne do lokálního biocentra, které je součástí územního systému ekologické stability. Dle § 4 odst. 1 zákona systém ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

Soulad s platnou územně plánovací dokumentací řeší příslušný stavební úřad.

Dále nemáme k předmětnému záměru námitek.

Z hlediska vodního hospodářství je uvedený záměr možný. Dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů je ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry potřeba souhlasu vodoprávního úřadu. Žádost o souhlas se podává na předepsaném formuláři, který je možné najít na internetových stránkách města Rakovníka nebo si je vyzvednout na Městském úřadě Rakovník, odbor životního prostředí.

Upozorňujeme, že k přeložení vodovodu je potřeba povolení speciálního stavebního úřadu – Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí.

Z hlediska odpadového hospodářství sdělujeme, že podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), je třeba odpady, které vzniknou při stavebních činnostech, třídit a odděleně shromažďovat podle druhů odpadů. Nashromážděné odpady pak přednostně nabídnout k využití. Pouze nebude-li využití možné, odpady předat osobám oprávněným k odstraňování nebo ke sběru a výkupu odpadů.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas podle jiných právních předpisů.

městský úřad rakovník
odbor životního prostředí
+2+



RNDr. Alena Škoudlíňová
vedoucí odboru

Příloha: 1 x PD

Rozdělovník:

Obdržel na dodejku:

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 v zastoupení společností Atelier projektování inženýrských staveb, s.r.o., IČO: 618 53 267, Ohradní 24b, 140 00 Praha 4



MURAX00I31IM

dle rozdělovníku



Váš dopis zn./ze dne
18. 11. 2015

Naše značka
OZP01/68405/2015
MURA/68405/2015

Vyřizuje/linka
M. Krýsa DiS. /233

Rakovník
6. 1. 2016

Zásah do významných krajinných prvků dle § 4, odst. 2) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

- *zásah do významných krajinných prvků vodního toku a údolní nivy při rekonstrukci mostu na pozemcích parc. č. dle KN 217, 294/1 a 294/4 a na pozemcích parc. č. dle PK 259/3, 371, 277/2, 354, 260/2 v k. ú. Všesulov.*

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, v souladu s § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „správní řád“), jako příslušný státní orgán ochrany přírody ve smyslu § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), projednal žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, IČ: 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 zastoupené společností Atelier projektování inženýrských staveb s. r. o., IČ: 61853267, Ohradní 24b, 140 00 Praha 4, která byla doručena na Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí dne 20. 11. 2015 pod č. j. MURA/68405/2015.

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, na základě předložených podkladů po provedení posouzení záměru dle § 4 odst. 2 zákona vydává dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci, IČ: 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 zastoupenou společností Atelier projektování inženýrských staveb s. r. o., IČ: 61853267, Ohradní 24b, 140 00 Praha 4

souhlasné závazné stanovisko

k zásahu do významných krajinných prvků vodního toku a údolní nivy při rekonstrukci mostu na pozemcích parc. č. dle KN 217 (vodní plocha), 294/1 (ostatní plocha) a 294/4 (ostatní plocha) a na pozemcích parc. č. dle PK 259/3, 371, 277/2, 354, 260/2 v k. ú. Všesulov, dle předložené žádosti.

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí obdržel dne 20. 11. 2015 žádost od Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, IČ: 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 zastoupené společností Atelier projektování inženýrských staveb s. r. o., IČ: 61853267, Ohradní 24b, 140 00 Praha 4.

Předmětem této žádosti je zásah do významných krajinných prvků vodního toku a údolní nivy při rekonstrukci mostu na pozemcích parc. č. dle KN 217 (vodní plocha), 294/1 (ostatní plocha) a 294/4 (ostatní plocha) a na pozemcích parc. č. dle PK 259/3, 371, 277/2, 354, 260/2 v k. ú. Všesulov.

V souladu s ustanovením § 70 odst. 2 zákona byly veřejnou vyhláškou o zamýšleném zásahu informovány spolky Zelený prostor pro život, z. s., IČ: 03575420, sídlem Kukelská 927/18, 198 00 Praha 9 a Občanský spolek „Za společný Branov“, IČ: 02946475, sídlem Branov č. p. 118, 270 23 Branov.

Záměrem jsou stavební úpravy mostního objektu ev. č. 229-009 převádějící silnici č. II/229. Jedná se o mostní objekt ev. č. 229-009 ve staničení km 14,047 převádějící silnici II/229 přes Šipský potok v intravilánu na okraji obce. Most je dle předložené dokumentace v havarijním stavu, a to zejména jeho nepojízdná část, kde již došlo ke značné deformaci klenby.

Oprava mostu bude spočívat ve vybudování nové nosné konstrukce na stávajících opěrách, které budou zajištěny mikropilotami. V rámci možností dojde k rozšíření mostu na vnitřní stranu směrového oblouku pro zlepšení průjezdných poměrů. Most i komunikaci z levé strany lemuje rybník, na jehož hrázi komunikace vede. Z pravé strany je prostranství otevřené a tvoří údolní nivu potoka. Most pak překonává odtok z Všesulovského rybníka – Šipský potok.

V předložené dokumentaci je uvedeno, že při realizaci záměru dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem, v tomto případě vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění. Kompetentním orgánem ochrany přírody k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona jsou příslušné obecní úřady. V případě povolování kácení v k. ú. Všesulov je příslušným orgánem ochrany přírody Obecní úřad Všesulov.

Z důvodu možného výskytu obojživelníků je třeba dbát jejich ochrany. Doporučujeme, aby práce zasahující do vodního toku proběhly v době mimo období vývoje obojživelníků tj. od konce srpna do počátku března. Upozorňujeme, že v případě výskytu obojživelníků a nutnosti záchranného odchytu a převozu zvláště chráněných živočichů ve smyslu ustanovení § 50 odst. 3. zákona je k vydání stanoviska dle § 77a odst. 5 písm. d) zákona příslušným orgánem ochrany přírody Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Realizací záměru nebude ohrožena ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků. Proto bylo vydáno závazné stanovisko ve znění uvedeném ve výroku. Toto závazné stanovisko neřeší majetkoprávní vztahy.

Poučení:

Obsah tohoto stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o rozhodnutí ve věci, se proti tomuto závaznému stanovisku nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

Proti tomuto závaznému stanovisku se lze odvolat do následného rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Toto stanovisko nenahrazuje jiná rozhodnutí, vyjádření nebo stanoviska vydávaná podle jiných právních předpisů.

Martin Krýsa DiS.
referent – ochrana přírody a krajiny a EVVO
oprávněná úřední osoba

Podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Toto závazné stanovisko obdrží:

Doporučeně:

Atelier projektování inženýrských staveb s. r. o., IČ: 61853267, Ohradní 24b, 140 00 Praha 4

Dotčené orgány státní správy:

Obecní úřad Čistá, stavební úřad, Čistá 1, 270 34

Na vědomí:

Obec Všesulov, IČ: 00640026, č. p. 51, 270 34 Všesulov

SPIS. ZN.: OZP01/62510/2015/Ku

Č.J.: MURA/68634/2015

PID:



MURAX0010YQ6

VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kučerová

TEL.: 313 259 237

E-MAIL: mkucerova@murako.cz

DATUM: 23. 12. 2015

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/62510/2015/Ku.

1798/2015
Kučerová
30. 12. 2015
[Signature]
DZ 251

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

č. 33/2015

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 20. 11. 2015 podal žadatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská č.p. 81/11, 150 21 Praha, kterého zastupuje Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., IČO 61853267, Ohradní č.p. 1443/24b, 140 00 Praha

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

vydává podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona a § 149 správního řádu

souhlas závazným stanoviskem

ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry:

II/229 most evid. č. 229-009 přes Šípský potok v obci Všesulov

na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Všesulov
Identifikátor katastrálního území	787477
Název katastrálního území	Všesulov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 217, 294/1, 294/4, p. p. k. 371, 277/2, 354, 260/2, p. p. p. 259/3 v katastrálním území Všesulov
Číselný identifikátor vodního toku	10274151
Název vodního toku	Šípský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-11-02-1120-0-00
Říční km vodního toku	6,75
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1039990, 800539

v tomto rozsahu:

Vybudování nové nosné konstrukce na stávajících opěrách, které budou zajištěny mikropilotami. Klenba stávajícího mostu bude zdemolována a na upravené dřívky opěr bude nasazena nová rámová konstrukce podporovaná mikropilotami.

Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

1. Souhlas se uděluje na dobu existence stavby.
2. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace. Při změně stavby, která ovlivní odtokové poměry je nutno požádat vodoprávní úřad o vydání nového souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.
3. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) vodního zákona bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby.
4. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby.

5. Odůvodnění:

Dne 20. 11. 2015 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Vyjádřením správce povodí a správce vodního toku, Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, ze dne 4. 8. 2014, zn. 27205/2015/342/Ron

Vodoprávní úřad stanovil podmínky udělovaného souhlasu k ochraně vodních poměrů ve vodním toku v souladu s ust. § 17 odst. 2 vodního zákona. Z předložených podkladů byly zahrnuty do podmínek tohoto souhlasu pouze ty návrhy, které se vztahovaly k možnému ovlivnění vodních poměrů. K návrhům, které pouze popisovaly předloženou projektovou dokumentaci a ty návrhy, které se vztahovaly k ochraně práv a zájmů nesouvisejících s vodními poměry, vodoprávní úřad nepřihlédl. Tyto návrhy musí potencionální účastníci uplatnit v příslušných správních řízeních.

Při přezkoumání žádosti a na základě předložených dokladů nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasu, a proto byl souhlas vydán, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Protože se nejedná o rozhodnutí ve správním řízení, není možné proti závaznému stanovisku podat odvolání ve smyslu ust. § 81 odst. 1 správního řádu.

Nezákonné závazné stanovisko lze podle ust. § 149 odst. 5 správního řádu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Středočeského kraje.

V případě jakýchkoliv změn navrhované stavby je nutné požádat o vydání nového závazného stanoviska.

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je v souladu s ust. § 149 odst. 1 správního řádu závazným pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Zároveň nenahrazuje stavební povolení ani stanoviska dalších správních orgánů.

Ing. Miroslava Kučerová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
oprávněná úřední osoba

podepsáno elektronicky

Obdrží:

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., IDDS: 279neic
zastupující Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje

PID:



MURAX00I0L21

Spis. zn.: OD01/66572/2015/Sed

Č.j.: MURA/68418/2015

Vyřizuje: Karel Sedláček

Tel.: 313259188

Email: ksedlacek@murako.cz

V Rakovníku dne: 22.12.2015

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku.

Vyjádření k opravě mostu 229-009 v obci Všesulov

Městský úřad Rakovník, odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“), jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), k žádosti, kterou dne 9.12.2015 podal **ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o., IČO 61853267, Ohradní č.p. 24, 140 00 Praha 4** vydává toto vyjádření k objízdným trasám a opravě mostu č. 229-009 v obci Všesulov:

Vyjádření k objízdným trasám:

- Vzhledem k rozložení silniční sítě **předběžně** souhlasíme s navrhovaným vedením objízdných tras a s oddělením osobní a nákladní dopravy, dle předloženého návrhu.

Vyjádření ke stavbě:

- Odbor dopravy bude v souladu s §39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích požádán **zhotovitelem stavby** o povolení uzavírky a o stanovení přechodného dopravního značení pro vedení objízdných tras. K žádosti je nutné doložit graficky vypracované dopravně inženýrské opatření (DIO) pro vyznačení uzavírky (umístění přechodného dopravního značení) a vedení objízdných tras.
- Žádosti je nutné podat **minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací** a jsou ke stažení na webových stránkách města Rakovník - <http://www.mesto-rakovnik.cz/servis-pro-obcany/dokumenty-ke-stazeni/>
- Stavební práce **nebudou prováděny v zimním období tzn. od 1. listopadu do 31. března** z důvodu zajištění předepsaných technologických postupů během opravy mostu a zajištění zimní údržby po celou dobu výstavby.
- Odbor dopravy bude ve výše uvedené věci speciálním stavebním úřadem. Odbor dopravy byl v této věci písemně požádán o vydání stavebního povolení. **Do dnešního dne však nebyly odboru dopravy dodány všechny podklady nutné pro vydání stavebního povolení a z tohoto důvodu je k dnešnímu dni řízení přerušeno. Bez pravomocného stavebního povolení nelze stavbu zahájit.**
- Stavbou nebudou nadměrně znečišťovány ani jinak znehodnocovány silnice II. a III. tříd a musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

- Před zahájením stavebních prací na mostu 229-009 a uzavírky zhotovitel provede pasportizaci objízdných tras.

otisk úředního razítka

Karel Sedláček, v.r.
referent silničního hospodářství

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

0547/2015
Janošová

26. 05. 2015

V Praze dne: 19. 5. 2015

Číslo jednací: 070335/2015/KUSK

Spisová značka: SZ-070335/2015/KUSK/2

Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková I. 487

Značka: OŽP/JSTEP

APIS

Ateliér projektování inženýrských

staveb, s.r.o.

Ohradní 24b

140 00 Praha 4 - Michle

Vyjádření orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. včetně stanoviska o vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (soustava NATURA 2000) a dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 11. 5. 2015 Vaši žádost o vyjádření dle zákona č. 114/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb. k projektové dokumentaci ve stupni stavebního řízení pro záměr „II/229 Vsesulov – most ev. č. 229-009 (SO 201 Most přes Šípský potok)“. Jedná se o stavební úpravy mostu ev. č. 229-009 na silnici II/229 přes Šípský potok v obci Vsesulov, přestavbu stávajícího klenbového mostu na most s rámovou konstrukcí, která bude nasazena na upravené (opevněné) dřívky stávajících opěr. Součástí oprav bude dle předložených podkladů i např. úprava koryta vodního toku, sejmutí ornice ze svahů zemního tělesa, apod. Most z levé strany lemuje Vsesulovský rybník, po jehož hrázi komunikace vede, pravou stranu tvoří niva Šípského potoka. Most tedy překonává odtok z Vsesulovského rybníka.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, konstatuje k předkládané dokumentaci následující:

V souladu s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv překládaného záměru samostatně i ve spojení s jinými projekty na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Záměr nezasahuje na území soustavy Natura 2000 a nejbližší od místa záměru se nachází evropsky významná lokalita Berounka, vzdálená cca 10 km a dále evropsky významná lokalita Rakovník – za koupalištěm a ptačí oblast Křivoklátsko, vzdálené cca 12 km. Charakter, rozsah a lokalizace záměru nepředstavují možnost významného ovlivnění předmětů ochrany či celistvostí uvedených, ani jiných evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Na základě předložené dokumentace nelze vyloučit možné střety záměru s ochranou regionálního biokoridoru Šípský mlýn – Na pastvinách, neboť předmětný most se kříží s trasou tohoto biokoridoru. Předložený projekt však tuto skutečnost nezohledňuje. Z uvedeného důvodu požadujeme do projektové dokumentace zapracovat a následně realizovat opatření, která zohlední

zájmy ochrany přírody, zajistí zachování funkčnosti uvedeného regionálního prvku ÚSES, tj. zajistí migrační prostupnost živočichům, kteří tokem či podél něho migrují. Opatření budou stanovena v souladu s metodikami, které se migrační prostupností krajiny pro volně žijící živočichy zabývají. Je bezpodmínečně nutné zajištění oboustranných dostatečně širokých „suchých cest“ v podmostí – o šířce min. 50 cm ve výšce cca 10 – 20 cm nad úrovní běžných průtoků s přírodním povrchem a ponechání přírodního charakteru koryta i břehů pod mostem a v jeho nejbližším okolí v maximální možné míře. Využívání Šípského potoka v okolí Vsesulova jako migračního koridoru potvrzuje i záznam z nálezové databáze, kterou má orgán ochrany přírody k dispozici, odkud pochází záznam pobytových stop vydry říční přímo na hrázi rybníka, u předmětného mostu. Rovněž upozorňujeme, že před zahájením prací souvisejícími s rekonstrukcí mostu je nutné provést kontrolu stávajícího mostního objektu, resp. částí určených k demolici, neboť by mohly být využívány živočichy k úkrytu či hnízdění. V případě škodlivého zásahu do přirozeného vývoje či biotopu zvláště chráněných druhů je nutné získat od krajského orgánu ochrany přírody výjimku z bližších ochranných podmínek pro dotčené zvláště chráněné druhy.

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpis, orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí k předloženému projektu sděluje, že záměr není předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a nevyžaduje provedení hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb. Samostatně záměr nenaplnňuje žádný bod dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ani u něj není předpokládán významný vliv na území soustavy Natura 2000.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v. z. Ing. Zdeňka Šimová
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny



Pomáhá a chrání

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE




Územní odbor vnější služby Rakovník
Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPS-160453-1/ČJ-2015-011206

Rakovník, dne 19. května 2015
Počet listů: 1

ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.,
Ohradní 24b
14000 Praha 4



Vyjádření ke stavbě pro účely stavebního řízení
k Vaší žádosti ze dne 5.5.2015

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát v Rakovníku vydává v souladu s ustanovením § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích, na základě ustanovení § 16 odst. 1) zákona č. 13/1997 sb. o pozemních komunikacích a § 77 odst. 1 písm.c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, následující písemné vyjádření ve věci:

II/229 Všesulov - most ev. č. 229-009

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát v Rakovníku souhlasí s výše uvedenou stavbou pro účely stavebního řízení s následujícími podmínkami:

1. stavbou nebude ohrožena bezpečnost silničního provozu a bezpečnost účastníků silničního provozu
2. tímto dáváme **předběžný souhlas, ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s navrženým dopravně inženýrským opatřením dle přílohy předložené PD.** Vyjádření k tomuto DIO budeme aktualizovat před zahájením stavby z důvodu aktuálnosti dopravní situace.
3. u zábradelního silničního svodidla **požadujeme pro zvýraznění volné šíře komunikace a směrového vedení, umístit odrazky v prolisu ocelové svodnice dle TP 58.**

Vyřizuje:
por. Bc. Tomáš Jirásek, DiS.
komisař

npor. Ladislav Heller, DiS.
vedoucí DI, komisař

Dukelských hrdinů 2319
269 33 Rakovník

Tel. +420 974 880 253
Email : ra.di@pcr.cz

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství, odloučené pracoviště Rakovník

Adresa: Dukel. hrdinů 2502, 269 01 Rakovník
Tel.: 950 835 111 Fax: 950 835 108 E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Ev. č. RA - 128 - 2/2015/PD

Rakovník 5. 6. 2015

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 00 Praha

644/2015
Gawor
12. 06. 2015
[Signature]

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nprap. Miroslav Kadeřábek, tel.: 950 835 160, e-mail: miroslav.kaderabek@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Všesulov, k. ú. Všesulov
Název stavby : Oprava mostu - komunikace č. II/229, most č. 229 009
- k. ú. Všesulov
Stavebník – investor : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha
Předložená dokumentace : Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení
Zpracovatel PD : Ing. Josef Jírotka, 04/2015

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 7. 5. 2015** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů


souhlasné závazné stanovisko.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk průvodní zprávy ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



[Signature]
mjr. Bc. Zdeněk Bezděkovský
vedoucí oddělení stavební prevence
vrchní komisař

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: APIS-237/2015

Ze dne: 05.05.2015

Sp. zn.: -
Č. j.: KHSSC 20752/2015

Atelier projektování inženýrských
staveb s. r. o.
IČ: 61853267

Vyřizuje: Ing. Andr
Tel.: +420 313 521 042
E-mail: zdenek.andr@khsstc-ra.cz

Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

Datum: 2. června 2015

**II/229, most ev. č. 229-009 přes Šípský potok v obci Všesulov – k. ú. Všesulov - vyjádření
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze k projektové
dokumentaci ke stavebnímu řízení.**

Na základě žádosti stavebníka akce Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (IČ: 00066001) zastoupeného na základě plné moci ze dne 17.12.2014 společností Atelier projektování inženýrských staveb s. r. o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 (IČ: 61853267) posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, jako dotčený správní úřad podle ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), věcně a místně příslušný dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci na akci „II/229, most ev. č. 229-009 přes Šípský potok v obci Všesulov – k. ú. Všesulov“ určenou ke stavebnímu řízení.

Po posouzení z hlediska ochrany veřejného zdraví konstatuje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, že předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví.

Z tohoto důvodu KHS **stanovisko** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 149 odst. 1 správního řádu **nevydává**.

Dokumentace pro stavební řízení k záměru „II/229, most ev. č. 229-009 přes Šípský potok v obci Všesulov – k. ú. Všesulov“ není součástí zásilky. V případě zájmu si ji můžete vyzvednout na podatelně Krajské hygienické stanice se sídlem v Praze, územní pracoviště Rakovník, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník. Pokud nebude vyzvednuta v termínu do 4 měsíců od obdržení tohoto stanoviska, bude skartována.

Ing. Zdeněk Andr
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
KHS Středočeského kraje - ÚP Rakovník

Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.

Ohradní 24b

140 00 Praha 4

Vaše žádost ze dne, značka:
08.01.2016
3005/02

Naše značka:
110160027

Vyřizuje:
Jakub Schneider

dne:
13.01.2016

Věc: II/229 most evid.č. 229-009

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Všesulov, okres Rakovník

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Stř.kraje

Projektant: Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.

Č. zakázky: 3005/02

Datum: Duben 2015

Předmětem předložené dokumentace je oprava mostu - II/229 most evid.č. 229-009 přes Šipský potok v obci Všesulov.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Vzhledem k tomu, že v rámci stavebních úprav není řešena komunikace pro chodce a je následován stávající stav absence chodníku, tak stavba jako taková neumožňuje samostatný bezbariérový provoz z hlediska přístupu nevidomých osob - není dodržen požadavek na vodící linie a hlavně se nejedná o místo bezpečné pro samostatný pohyb nevidomých.
- 2.

Závěr: Předložená projektová dokumentace nevyhovuje požadavkům bezbariérového přístupu dle platné legislativy - viz připomínky.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změnu stávající stavby, kde územně technické podmínky zůstávají stávající a neumožňují vybudování samostatné komunikace pro chodce - přihlédně se tedy k odst. 2 §2.



**Ústav archeologické
památkové péče
středních Čech**

Nad Olšínami 3/448
100 00 Praha 10
Telefon/Fax 274 817 993
IČO: 49276433

Bankovní spojení:
KB Praha - Město
č.ú. 40238021/0100

Atelier projektování inženýrských
staveb s.r.o.
Ohradní 24b

140 00 Praha 4 - Michle

538/2015
Janoušek
25. 05. 2015

V Praze dne 21. 5. 2015

Naše značka 1596/2015

Věc: **Všesulov, okres Rakovník** - vyjádření k akci: „Všesulov – most ev. č. 229-009 v k.ú. Všesulov“

Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče.


Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče nemáme žádné námítky, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.

Doporučujeme:

1. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít **smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.**
2. Sdělení termínu stavby **nejpozději v průběhu stavebního řízení.**
3. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí.

Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ
PÉČE STŘEDNÍCH ČECH
příspěvková organizace Středočeského kraje
Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10
IČO: 49276433


Mgr. Irena Benková
ředitelka ÚAPPSC



Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
304 20 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

APIS s.r.o.

Ohradní 24b

140 00 Praha 4 - Michle



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
27205/2015/342/Ron
SP- 2015/6837

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. Jana Ronovská/371
DATUM
2015-08-04

Most ev.č. 229-009 přes Šípský potok – Všesulov
k.ú. Všesulov, okr. Rakovník, kraj Středočeský, č.h.p. 1-11-02-1120-0-00
Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení

Dne 11. 5. 2015 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci „**II/229 Most ev.č. 229-009 přes Šípský potok – Všesulov**“ vypracovaný ing. Ivanem Šírem v 12/2014.

Most kříží v obci Všesulov Šípský potok IDVT 10274151 pod výtokem z rybníka v ř. km 6,75. Správcem toku je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka.

Navržena je výměna nosné konstrukce mostu – nová rámová konstrukce bude uložena na stávajících opěrách zajištěných mikropilotami. Přilehlý úsek komunikace bude rekonstruován. Průtočný profil bude zvětšen.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády č. 262/2007 Sb. a Plánem oblasti povodí Berounky a nařízením Středočeského kraje č. 8/2010 (ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů)

je uvedený záměr možný.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů **souhlasíme** s uvedeným záměrem „**II/229 Most ev.č. 229-009 přes Šípský potok – Všesulov**“ za předpokladu splnění těchto podmínek:



1. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby.
2. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby.

Dle předložené situace v projektové dokumentaci jsou souřadnice mostu dle centrální evidence vodních toků X-1039990, Y-800539.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Jako správce Šípského potoka IDVT 10274151 vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „II/229 Most ev.č. 229-009 přes Šípský potok – Všesulov“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí.
2. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Ing. Bohuslav Holý, tel. 607 504 603. Správce toku bude přizván ke kolaudaci stavby, kde mu bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení stavby mostu v systému S – JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v digitální podobě (včetně textového souboru bodů) a situace bude zakreslena ve výkresu formátu *dgn*, *dwg* nebo *dxg*.
3. Požadujeme, aby koryto potoka ve dně a patě svahu bylo opevněno rovinaninou z lomového kamene o hmotnosti 50 – 200 kg a to u nátoky do mostu na délku 3 m a na výtoky z mostu v úseku od mostu až 2 m za vyústěním skluzu. Opevnění rovinaninou nebudeme přebírat do majetku.

Příloha:
PD



Povodí Vltavy,

státní podnik

závod Berounka 24

Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Ing. Eva Rozšafná
vedoucí provozního střediska 4

Na vědomí:
PS 7