

3005

Obchodně důvěrné

858/2016
Janovác
07. 07. 2016


Ateliér projektování IS, s.r.o.
Ohradní 1443/24b
Praha 4
140 00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE

1086851972

Kšír/ 840 840 840

Kladno 1.7.2016

Všesulov – stavební úpravy mostu ev.č.229-009 na silnici č.II/229

Vážený pane Janováči,

dovolujeme si Vám oznámit, že v uvedené oblasti se nachází nadzemní el. vedení nízkého napětí 0,4kV, které nemá stanovené ochranné pásmo dle „Energetického zákona“ č. 458/2000 Sb., vedení je nutné respektovat a to zejména podle normy PNE 333302. Z výše uvedeného důvodu je bezpředmětné udělit souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení.

V případě požadavku na realizaci přeložky stávajícího vedení NN 0,4kV je nejprve nutné podání žádosti o přeložku (formulář je ke stažení na www.cezdistribuce.cz). Přeložení distribučního zařízení bude provedeno v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.

S pozdravem



Václav Kšír
technik správy energetického majetku vn,nn - Střed
ČEZ Distribuce, a. s.