

profil zadavatele

V Říčanech dne 12.04.2023
Reg. č.: VZ-181/23
Č.j.: 53/23/KSUS/VVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/115 Běštín“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel požaduje provedení vodorovného dopravního značení dvousložkovým bílým plastem, který však není z technologických důvodů možné na čerstvě položenou obrusnou vrstvu provádět. Doplní zadavatel do soupisu prací položku na předznačení jednosložkovou barvou?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel doplňuje soupis prací o položku č. 91511 „VDZ V2 - 12,5 cm, barvou, základní“.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 – upravený neoceněný soupis prací