



VYSVĚTLENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1 ZE DNE 15. 1. 2018

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený: MVDR. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
Profil zadavatele: <https://zakazky.kr-stredocesky.cz/>

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„II/337, most ev. č. 337-007 Močovice“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

SO 201 – pol. poř. č. 35 – "ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM; Ocelové zábradlí včetně PKO (nátěr, nom. hodnota tl. 340μm) - levé zábradlí na mostě. (Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD")". U této položky je uvedena jednotka KG. Dle našeho názoru by však měla být M. Prosíme o kontrolu.

Odpověď:

Ano jde o chybu, došlo k úpravě položky rozpočtu o hodnotu hmotnosti na metr zábradlí (50 kg/m). Děkujeme za upozornění.

Dotaz č. 2:

SO 201 – pol. poř. č. 36 – "ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM; Ocelové zábradlí včetně PKO a kotvení (zink. ponorem, nom. hodnota tl. 60μm + nátěr, nom. hodnota tl. 240μm) - vlevo před/za mostem a vpravo. (Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD")". U této položky je uvedena jednotka KG. Dle našeho názoru by však měla být M. Prosíme o kontrolu.

Odpověď:

Ano jde o chybu, došlo k úpravě položky rozpočtu o hodnotu hmotnosti na metr zábradlí (50 kg/m). Děkujeme za upozornění.

Dotaz č. 3

SO 202 – pol. poř. č. 22 – "ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM; Ocelové zábradlí včetně PKO a kotvení (zink. ponorem, nom. hodnota tl. 60μm + nátěr, nom. hodnota tl. 240μm). (Rozměry dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")". U této položky je uvedena jednotka KG. Dle našeho názoru by však měla být M. Prosíme o kontrolu.

Odpověď:

Ano jde o chybu, došlo k úpravě položky rozpočtu o hodnotu hmotnosti na metr zábradlí (50 kg/m).



Děkujeme za upozornění.

Dotaz č. 4

SO 400 – Ochrana kabelu Cetin – Zástupce firmy CETIN nám sdělil, že v tuto chvíli nejsou zhotovitelé (soutěžitelé) „partneři pro jednání“ (nedostaneme od nich žádné další vyjádření). Proto bychom zadavatele chtěli požádat o stanovení společné ceny pro všechny zhotovitele, tak aby tento stavební objekt byl oceněn správně.

Odpověď:

Odpověď na tento dotaz je přiložena v příloze.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr SO 201 pol. Č. 35 a 36 je uvedena jednotka kg. Uvedené množství odpovídá měrné jednotce „m“. Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď:

Zadavatel odpověděl na obdobný dotaz výše v dotazu č. 1 a č. 2.

Zadavatel vzhledem ke změně položek v rozpočtu navyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na částku **16. 406.869,48 Kč bez DPH tj. 19.852.312,08 Kč s DPH**. Tím se mění bod č. 3 Základní informace – Předpokládaná výše veřejné zakázky v zadávací dokumentaci.

Lhůta pro podání nabídek

V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku. **Nová lhůta pro podání nabídky je do 30. 1. 2018 do 9:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční 30. 1. 2018 od 9:30 hodin.**

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Bc. Lucie Szilagyiová, DiS. v.r.

Odbor krajského investora

Tel.: 257 280 516

E-mail: szilagyiova@kr-s.cz

Přílohy:

Vyjádření CETIN

Nová technická zpráva

Vyjádření projektanta

Aktuální soupis prací