

Vála Petr

Od: Vála Petr
Odesláno: 01. srpna 2016 13:10
Komu: 'Václav Ráček'
Předmět: 160801-sdělení-PD_DSP-poSEK (VE15005791-0619285_15-Močovice [KH]-most ev.337-007)
Přílohy: x-sit-označení SEK.jpg
Podepsáno: petr.vala@cetin.cz

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Dokončeno

Vážení,
děkuji za zaslání PD_DSP. Na základě posouzení PD_DSP pro stavbu **OPRAVA MOSTU EV. Č. 337-007 - MOST PŘES POTOK KLEJNARKA V MOČOVICÍCH** konkrétní podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) naší společnosti nejsou nutné, podmínky ochrany SEK stanovené v příslušném vyjádření o existenci SEK č.j. **0619285_15** jsou dostačující.

V zájmovém území výše uvedené stavby jsou umístěny dvě trasy podzemního vedení SEK naší společnosti, které jsem označil v příloženém souboru **x-sit-označení SEK.jpg**. Stavbou bude přímo dotčena trasa neprovozované sítě **MET-nSEK - TCEKE 10x2x0,5**, zakreslená poloha je pouze orientační, vedení nelze vytyčit. Po posouzení místní situace se naše společnost rozhodla uvedený kabel zrušit bez náhrady. To znamená, že zhotovitel stavby pod mým dozorem kabel přeruší mimo most a demontuje. Konce stávajících kabelů je nutné zabezpečit proti zatečení a uložit v zemi. Vynucená překládka SEK v tomto případě není třeba. Druhá trasa **MET - FLE 20xN0,4** je aktivní, ale ta by stavbou neměla být dotčena.

Stanovisko naší společnosti zaslané elektronicky jako e-mail podepsaný osobním kvalifikovaným certifikátem (elektronickým podpisem), který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, je právoplatným dokumentem.

Pěkný den.

Petr Vála
Specialista pro ochranu sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
t: +420 238 462 934 | e: petr.vala@cetin.cz