

profil zadavatele

V Říčanech 18. 04. 2023  
Reg. č.: VZ-210/23  
Č.j.: 1079/23/KSUS/R/JAS  
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 3 k veřejné zakázce „III/1063 kř. II/106 Krňany - kř. Nedvězí II“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací chybí dle našeho názoru ve výměře položky 014122 celkem 1.566 t poplatku za skládku vztahující se k pol. 12922, 12932 122737.
	Žádáme zadavatele o prověření skutečného množství u položky 014122
3.	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V technické specifikace se uvádí, že vytěžený materiál (zemina) bude uložen na předem určenou skládku. Tj. Skládku u obce Netvořice ve vzdálenosti 8 km od stavby. Položka 014122 je výhradně určena pro likvidaci živičných směsí, betonu a kameniva, z položek 113137, 89921, 89923. Zbylé množství z 80 t odhadovaného odpadu je možné využít při čištění příkopů, krajnic a odstraňování vytěženého materiálu ze sanací vozovky, který nepůjde skládku do Netvořic.
	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
3.	V předložených podkladech s výsledky diagnostiky na prováděném úseku není u ZAS-T3 zřejmý obsah benzo(a)pyrenu, určující zda se podle vyhlášky MŽP č. 130/2019 Sb. jedná o odpad ostatní či nebezpečný. Doplní zadavatel kompletní rozbory znovuzískané asfaltové směsi ZAS – T3 (protokol R24-20-31-039 a R24-20-31-040)? V případě, že odpad bude zařazen mezi nebezpečný odpad, bude doplněna položka na uložení nebezpečného odpadu na skládky?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Odpad nebude zařazen mezi nebezpečný, protože z diagnostiky vyplývá, že směs ZAS – T3 se nachází v extravilánu obce, kde se nebude frézovat.