

profil zadavatele

V Říčanech 19. 04. 2023  
Reg. č.: VZ-210/23  
Č.j.: 1093/23/KSUS/R/JAS  
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce „III/1063 kř. II/106 Krňany - kř. Nedvězí II“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

4.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>					
	Žádáme zadavatele o uvedení postupu provedení sanací. Ve výkazu výměr není zachováno, že výkop = nákup. Dle názoru uchazeče by měly být opravy položky, které se sanací souvisí na níže uvedené množství.					
	<b>Sanace</b>					
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T		1,800	729	t
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	270,00 0		405,0 00	m3
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 0 - 63 mm	M3	270,00 0		270,0 00	m3
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	900,00 0	0,15	135	m3	
Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací a podrobný popis sanace v Technické specifikaci zakázky.						
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>						
Navýšení objemu nakoupeného materiálu je z důvodu, že sanace konstrukčních vrstev bude sloužit hlavně k vyrovnání projetých krajnic vozovky. Odkopávky budou nahrazeny sanační vrstvou kameniva, KZC tl. 150 mm nahradí odfrézovanou asfaltovou vrstvou, tím vyrovná propady ve vozovce a dále bude sloužit jako podkladní vrstva pro pokládku asfaltových vrstev (vyrovnávka + obrusná vrstva).						
Vzhledem k výše uvedenému Zadavatel upravuje <b>Technickou specifikaci</b> .						

Přílohou tohoto Vysvětlení ZD č. 4 je následující dokument:

- **TS - III1063 kř. II106 Krňany - kř. Nedvězí.docx**

Vzhledem k výše uvedenému Zadavatel mění termín pro podání nabídek na **03. 05. 2023**  
**v 10:00 hodin.**