



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

ZADAVATEL: Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, Praha 5, 150 21

IČO: 70891095

Zastoupen: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce pokojů domova seniorů - Kytín“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Dotaz č. 1

Bylo by možné k položce č. 29 - Krytina heterogenní protiskluzná s výztuž. vrstvou tl 2.50mm náslapná vrstva 0.9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, protiskluznost R10 zveřejnit referenční výrobky, které byly použity do projekční ceny?

Odpověď

Na základě dotazu upřesňujeme informace týkající se příslušného referenčního výrobku.

Podlahová krytina v pokojích

Typ výrobku ISO 24011 Jednovrstvé přírodní linoleum

Bytové použití EN ISO 10874 23 vysoká zátěž

Komerční použití EN ISO 10874 34 velmi vysoká zátěž

Průmyslové použití EN ISO 10874 43 vysoká zátěž

Povrchová úprava xF²™

Celková tloušťka ISO 24346 2,50 mm

Celková hmotnost ISO 23997 2900 g/m²

Ohebnost ISO 24344 Method A ≤ 30 mm Ø

CE značení EN 14041 EN 14041

Reakce na oheň - přilepeno na hořlavý podklad EN 13501-1 Cfl-s1

Protiskluznost DIN 51130 R9

Protiskluznost EN 13893 Třída DS ($\mu \geq 0,30$)

Sklon ke vzniku statické elektřiny EN 1815 Antistatický (≤ 2 kV)

Tepelná vodivost (W/(m•K)) EN ISO 10456 0.17

Zbytkový otlak EN ISO 24343-1 ≤ 0.15 mm

Průměrná naměřená hodnota : 0,08 mm

Zvuková izolace - ΔL_w EN ISO 10140-3 / 717-2 6 dB

Třída kročejového hluku NF S31-074 Třída C (≤ 85 dB)

Židle s pojezdovými kolečky EN ISO 4918 Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W (Norm EN 12529)

Chemická odolnost ISO 26987 Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům, běžným

rozpuštědlům a louhům.
Podlahové topení Ano (maximum 27°C)
Stálobarevnost vůči světlu ISO 105-B02 ≥ 6
Stanovení antibakteriální aktivity ISO 22196 Přirozeně antibakteriální (směs bakterií - Ecoli a MRSA)
Celkový recyklovaný obsah 36 %
Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3) -0,60 kg CO_{2e} /m²
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario) 1,01 kg CO_{2e} /m² /rok
TVOC emise po 28 dnech EN 16516 Platinum (≤ 10 µg/m³)
RTS emisní třída M1

Dotaz č. 2.

Bylo by možné k položce č. 44 - krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 1,5mm zveřejnit referenční výrobky, které byly použity do projekční ceny?

Odpověď

Na základě dotazu upřesňujeme informace týkající se příslušného referenčního výrobku.

Podlahová krytina v koupelnách :

Typ výrobku ISO 10581 Homogenní PVC podlahové krytiny
Obsah pojiva ISO 10581 Typ I
Komerční použití ISO 10874 31 mírná zátěž
Celková tloušťka ISO 24346 2,50 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy ISO 24340 2 mm
Celková hmotnost ISO 23997 3010 g/m²
Reakce na oheň EN 13501-1 Bfl-s1
Reakce na oheň EN ISO 9239-1 ≥ 8 kW/m²
Reakce na oheň EN ISO 11925-2 Splňuje
Sklon ke vzniku statické elektřiny EN 1815 Antistatický (≤ 2 kV)
Tepelná prostupnost EN 12667 0,010 m²•K/W
Protiskluznost EN 13893 Třída DS ($\mu \geq 0,30$)
Zbytkový otlak EN ISO 24343-1 ≤ 0.10 mm
Protiskluznost DIN 51130 R10
Protiskluznost BS 7976-2 Nízké riziko uklouznutí
Protiskluznost DIN 51097 C
Zvlnění po zahřátí EN ISO 23999 $\leq |8|$ mm
Stálobarevnost vůči světlu ISO 105-B02 ≥ 7
Rozměrová stálost EN ISO 23999 Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.40 %
Chemická odolnost ISO 26987
Odolnost vůči bakteriím ISO 846 Part C Nepodporuje růst
Schválení pro mokré prostory EN 13553 Annex A Vodotěsnost
Průměrná hodnota pevnosti svaru EN 684 ≥ 400 N/50mm
Recyklovatelnost Recyklovatelný
Celkový recyklovaný obsah 25,5 %
Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3) 5,26 kg CO_{2e} /m²



Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario) 3,60 kg CO_{2e} /m² /rok

TVOC emise po 28 dnech EN 16516 Platinum ($\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

Emise formaldehydu E1

V souladu s § 98 prodlužuje zadavatel přiměřeně lhůtu pro podání nabídek a to nově do 2. 5. 2023 10:00 hodin.

Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek