



HZSSX00DWITL



## Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

krajské ředitelství

Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Č. j.: HSKL - 8259-2/2022 - PCNP  
Datum: 23. 9. 2022  
Vyřizuje: mjr. Bc. Zdeněk Bezděkovský  
Tel.: 950 870 133  
E-mail: zdenek.bezdekovsky@sck.izscr.cz  
Počet stran: 3  
Počet příloh: 0

Adresát:  
*Elektronicky datovou schránkou*  
Colsys s.r.o.  
Buštěhradská 109  
272 03 Kladno-Dubí

### KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

**Název stavby:**

Vybudování elektrické požární signalizace v Domově pod Lipami Smečno

**Místo stavby:**

č. p. 1, 273 05 Smečno  
k. ú.: Smečno, parc. č. 1

**Stavebník:**

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, IČO 71234454,  
č. p. 1, 273 05 Smečno

**Předložená dokumentace:**

projektová dokumentace pro ohlášení stavby  
vypracoval: Ing. Martin Mencl, ČKAIT 0011308  
datum: 08/2022

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS SČK“) obdržel dne 29. 8. 2022 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

#### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

HZS SČK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., **souhlasné závazné stanovisko.**

### **Odůvodnění:**

HZS SČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení – obdobný dokument:  
název: *Vybudování elektrické požární signalizace v Domově pod Lipami Smečno - SALLA TERRENA*  
vypracoval: Ing. Martin Mencl, ČKAIT 0011308  
datum: 08/2022
- Požárně bezpečnostní řešení – obdobný dokument:  
název: *Vybudování elektrické požární signalizace v Domově pod Lipami Smečno - ZÁMEK*  
vypracoval: Ing. Martin Mencl, ČKAIT 0011308  
datum: 08/2022
- Požárně bezpečnostní řešení – obdobný dokument:  
název: *Vybudování elektrické požární signalizace v Domově pod Lipami Smečno - UBYTOVACÍ OBJEKT*  
vypracoval: Ing. Martin Mencl, ČKAIT 0011308  
datum: 08/2022

Popis stavby:

*Instalace vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení – EPS do areálu. S ohledem na skutečnost, že objekty jsou památkově chráněny, jsou použity v maximální možné míře bezdrátová čidla.*

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS SČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva**

HZS SČK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci Vybudování elektrické požární signalizace v Domově pod Lipami Smečno a k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění:**

HZS SČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace pro Vybudování elektrické požární signalizace v Domově pod Lipami Smečno, technická zpráva.
- Zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
- S posouzením předložené dokumentace pro Vybudování elektrické požární signalizace v Domově pod Lipami Smečno v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS SČK k závěru, že dokumentace pro Vybudování elektrické požární signalizace v Domově pod Lipami Smečno splňuje obsahové náležitosti.

### **Závěr**

HZS SČK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

### **SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

#### **Upozornění:**

Případná budoucí instalace zařízení dálkového přenosu signálu elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany HZS Středočeského kraje bude předmětem samostatného řízení.

Otisk úředního razítka

plk. Ing. Jan Ryšavý  
náměstek krajského ředitele pro prevenci a  
civilní nouzovou připravenost  
úřední osoba