



Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY, STROP	POZNÁMKY
2.01	SCHODIŠTĚ	2,45	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ + MALBA	
2.02	CHODBA	26,95	MARMOLEUM + SOKLOVÁ LIŠTA	STÁVAJÍCÍ + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + SDK PODHLED + OLEJ.NÁTĚR + MALBA	
2.03	WC INVALIDÉ	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=2100mm + ŠTUKOVÁ OMÍTKA + SDK PODHL. + MALBA	s.v. 2500mm
2.04	KOUPELNA INVALIDÉ	4,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=2100mm + ŠTUKOVÁ OMÍTKA + SDK PODHL. + MALBA	s.v. 2480mm
2.05	POKOJ PRO 2 OSOBY	14,00	MARMOLEUM + SOKLOVÁ LIŠTA	STÁVAJÍCÍ + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + SDK PODHLED + MALBA	
2.06	POKOJ PRO 2 OSOBY	12,00	MARMOLEUM + SOKLOVÁ LIŠTA	STÁVAJÍCÍ + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + SDK PODHLED + MALBA	
2.07	POKOJ PRO 2 OSOBY	12,50	MARMOLEUM + SOKLOVÁ LIŠTA	STÁVAJÍCÍ + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + SDK PODHLED + MALBA	
2.08	POKOJ PRO 2 INVALIDY	27,50	MARMOLEUM + SOKLOVÁ LIŠTA	STÁVAJÍCÍ + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + SDK PODHLED + MALBA	

- LEGENDA EPS
- EPS

ÚSTŘEDNA EPS

LCD

EXTERNÍ ZOBRAZOVACÍ TABLO

T

AUTOMATICKÝ HLÁSIČ – TERMODIFERENCIÁLNÍ

☐

AUTOMATICKÝ HLÁSIČ – OPTICKO–KOUŘOVÝ

☐

AUTOMATICKÝ HLÁSIČ – OPTICKO–KOUŘOVÝ V PODHLEDU

☐

AUTOMATICKÝ HLÁSIČ – MULTISENZOROVÝ

☐

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS

☐

AUT. HLÁSIČ O–K S INTEGROVANOU SIRÉNOU

☐

SIRÉNA EPS

☐

SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO – MAJÁK

☐

ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK OVLÁDANÝ EPS

☐

OVLÁDACÍ VÝVOD

REPS

ROZVADĚČ REPS, VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODULY

ek42

VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODUL 4IN/2OUT

ek12

VÝSTUPNÍ MODUL 12 ReI

RF

BEZDRÁTOVÝ TRANSPONDÉR

☐

AUTOMATICKÝ HLÁSIČ – V BEZDRÁTOVÉ PATICI

OPPO

OPPO – OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY

KTPO

KTPO – KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY

LCD

PARALELNÍ ZOBRAZOVACÍ TABLO

—

OVLÁDACÍ VEDENÍ S FUNKČNÍ INTEGRITOU

—

KRUHOVÁ HLÁSIČOVÁ LINKA S FUNKČNÍ INTEGRITOU

—

KRUHOVÁ HLÁSIČOVÁ LINKA (BEZ FUNKČNÍ INTEGRITY)

—

LINKA OPTICKÝ KABEL

- LEGENDA ZNAČENÍ EPS
- F: 123/4

FYZICKÁ ADRESA

číslo ústředny (1), číslo karty v ústředně (2)
pozici na kartě (3), pořadové číslo na lince (4)

L: 100/4

LOGICKÁ ADRESA

100 – číslo skupiny, 4 – číslo ve skupině

KRESLIL Jan Mišíčko	NAVRHL Ing. Martin Vlk	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Martin Vlk	<div><div>C</div><div>COLSYS</div></div> <div>COLSYS s.r.o. Buštěhradská 109 272 03 Kladno ČESKÁ REPUBLIKA</div> <div>DODAVATEL</div>	
OBJEDNATEL Domov Pod Lipami Smečno, Zámek 1, 273 05 Smečno			ČÍSLO ZAKÁZKY OP221201321	
INVESTOR Domov Pod Lipami Smečno, Zámek 1, 273 05 Smečno			DOKUMENTACE DVZ/DPS	
STAVBA Elektrická požární signalizace DPL Smečno			MĚŘÍTKO 1:50	
OBSAH EPS DPL Smečno SALLA TERRENA – PŮDORYS 2.NP			DATUM 10/2022	
			POČET FORMÁTŮ A4 3xA4	
			NÁZEV SOUBORU	
			ČÍSLO VÝTISKU	ČÍSLO PŘÍLOHY ST.3
<div><div>COLSYS s.r.o. – BUŠTĚHRADSKÁ 109 – 272 03 Kladno – ČESKÁ REPUBLIKA TELEFON: +420 312 278 111 – FAX: +420 312 247 982 – E-Mail: kladno@colsys.cz IČO: 14799634 – DIČ: CZ14799634 – OR: MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, ODD. C, VL. 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: HVB BANK CZECH REPUBLIC a.s., ČÍSLO ÚČTU 0200240009/2700</div><div>SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001:2001 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU ČSN EN ISO 14001:2005 SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI OHSAS 18001:1999 OSVĚDČENÍ ČESKÉHO OBROVNÉHO STANDARDU ČOS 051622 (AQAP 2110)</div></div>				