















OZN.	NAZEV MÍSTNOSTI	m ²	OSVĚTLENOST lm
201	UMYVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
202	UMYVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
203	UMYVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
204	UMYVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
205	UMYVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
206	UMYVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
207	UMYVÁRNA	5,20	200
	WC	1,10	200
208	UMYVÁRNA – stávající	6,40	200
209	UMYVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
210	UMYVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
211	UMYVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
212	UMYVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
213	UMYVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
214	UMYVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
215	OKLID	7,30	100

LEGENDA:

- VÝPÍNAČ 1
- PŘEPÍNAČ 5
- PŘEPÍNAČ 6
- OVLÁDAČ TLAČÍTKOVÝ 1/0
- POHYBOVÝ A SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ
- ZÁSUVKA 16A/230V
- VÝVOD TŘÍVODČOVÝ
- VENTILÁTOR
- ROZVADĚČ
- POSPOLENÍ
- KABELOVÁ TRASA POD OMÍTKOU
- KABELOVÁ TRASA V INSTALAČNÍ LIŠTĚ
- KABELOVÁ TRASA V KABELOVÉM DRÁTĚNÉM ŽLABU
- STOUPAJÍCÍ VEDENÍ

LEGENDA SVÍTEL:


- A SV. PŘÍSAZENÉ LED 27W, 2400lm, Ra80, 4000K, IP44, KRYT OPAL PMMA, PRŮM. 375 mm
- C SV. PŘÍSAZENÉ LED 9W, 850lm, Ra80, 4000K, IP44, KRYT OPAL PMMA, PRŮM. 285 mm

LEGENDA MÍSTNOSTI:

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000 4--41 ed.2

OCHRANA PŘI PORUŠĚ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, ...

vypracoval: Petr Kolářský		schválil: Petr Dušílek	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora
investor:	SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora		
stavba:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DOMOVA MLÁDEŽE BEZ REVITALIZACE KRYTU SOŠ A SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská č.p. 202		
objekt:	D 1.4.g Silnoproudá elektrotechnika		
část:	část		
oblast:	část		
PŮDORYS 2.NP		část:	D 1.4.g b-02



Ok therm s.r.o.

Okřesná 638, 280 02 Kolín 1/

tel/fax: 321 713 123

datum: prosinec 2022

název: DSP+DPS

formát: 4 A4

zak. číslo: X-12-03

mřížka: 1:100

č.v.: D 1.4.g b-02