


OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	OSVĚTLENOST lm
301	UMÝVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
302	UMÝVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
303	UMÝVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
304	UMÝVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
305	UMÝVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
306	UMÝVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
307	UMÝVÁRNA	5,20	200
	WC	1,10	200
308	UMÝVÁRNA	5,20	200
	WC	1,10	200
309	UMÝVÁRNA, WC – T.P.	7,50	200
	PŘEDSÍŇ	3,10	200
310	UMÝVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
311	UMÝVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
312	UMÝVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
313	UMÝVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
314	UMÝVÁRNA	4,30	200
	WC	1,10	200
315	ÚKLID	7,30	100

LEGENDA:

- VÝPÍNAČ 1
- PŘEPÍNAČ 5
- PŘEPÍNAČ 6
- OVLADAČ TLAČÍTKOVÝ 1/0
- POHYBOVÝ A SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ
- ZÁSUVKA 16A/230V
- VÝVOD TRÝVODIČOVÝ
- VENTILÁTOR
- ROZVADĚČ
- POSPOJENÍ
- KABELOVÁ TRASA POD OMÍTKOU
- KABELOVÁ TRASA V INSTALAČNÍ LIŠTĚ
- KABELOVÁ TRASA V KABELOVÉM DRÁTĚNÉM ŽLABU
- STOUPAJÍCÍ VEDENÍ

LEGENDA SVÍTEL:

- A SV. PŘÍSAZENÉ LED 27W, 2400lm, Ra80, 4000K, IP44, KRYT OPÁL PMMA, PRŮM. 375 mm
- C SV. PŘÍSAZENÉ LED 9W, 850lm, Ra80, 4000K, IP44, KRYT OPÁL PMMA, PRŮM. 285 mm

LEGENDA MÍSTNOSTI:

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000 4–41 ed.2

OCHRANA PŘI PORUŠĚ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, ...

vyraboval: Petr Kolářský		schválil: Petr Dusek		Ok therm s.r.o.	
St:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora	Ověřeno 628, 280 02 kólin 1/	
investor:	SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora			Tel/fax: 321 713 123	
stavitel:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DOMOVA MLÁDEŽE BEZ REVITALIZACE KRYTU			datum: prosinec 2022	
objekt:	SOŠ A SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská č.p. 202			stupň: DSP+DPS	
část:	D 1.4.g Silnoproudá elektrotechnika			formát: 4 A4	
obsah:	PŮDORYS 3.NP			zák. číslo: X-12-03	
pate:			mřítko:		č.v:
1:100			D1.4.g b-03		