

profil zadavatele

V Říčanech dne 21.04.2023
Reg. č.: VZ-174/23
Č.j.: 71/23/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Droženová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, 3, 4 a 5 k veřejné zakázce „II/605 Chrášťany - Rudná“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	Dle novelizovaného znění normy ČSN 73 6121 platného od 1.4.2023 již nebude existovat směs ACO 11S. Soupis prací obsahuje položku s pořadovým číslem 9, která tuto směs obsahuje. Upraví zadavatel soupis prací tak, aby byl v souladu s novelizovaným zněním normy ČSN 73 6121?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace					
3.	Zadavatel upravil soupis prací. Položka 9 byla opravena na ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 50 mm. Upravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.					
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	Jakým způsobem a do jaké vzdálenosti od osy koleje bude provedena oprava vozovky u železničního přejezdu? Je uzavřena smlouva o dohledu se Správou železnic?					
4.	Vysvětlení zadávací dokumentace					
	Rozsah opravy silnice II/605 v místě křížení s dráhou bude proveden v souladu s ust. §37 odst. (4) zák. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn, případnou dohodu o dohledu pro práce v ochranném pásmu dráhy si musí zajistit zhotovitel stavby v rámci zajištění DIO.					
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
4.	V soupisu prací u položky 931315 (OTSKP) viz níže					
	11	931315 (OTSKP)	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m2	326,00	0,00 Kč
	Je uvedena měrná jednotka v m2, ale u položky 113765 frézování drážky průřezu do 600 mm2 je uvedena měrná jedntka v m.					
	Zhotovitel se domnívá že u položky 931315 těsnění dilatač spar asf zálivkou průř do 600 mm2 by rovněž měla být měrná jednotky v m.					
	Upraví zadavatel v SP u položky 931315 měrnou jednotku?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace					

	Zadavatel upravil soupis prací. U položky 931315 je opravena měrná jednotka (m). Upravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Bez předchozího dotazu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upravil výzvu a uveřejňuje upravenou výzvu s tímto vysvětlením.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 Upravený soupis prací
- 2 Technická specifikace
- 3 Upravená výzva pro podání nabídek

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění termín pro podání nabídek na 05.05.2023 v 9:00 hod.